

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-08-2016 til kl. 08.00 den 16-08-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:13	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
09:28	Sønder Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet detektor blev aktiveret af brug af deodorant på WC
10:31	Nordre Ringvej	Redning	Assistance til politi i forbindelse med person i træ, beredskabet kom ikke i brug.
10:45	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning af toast
10:59	Trangravsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
11:22	Lysefjordsgade	Assistance til ophjælpning	Ophjælpning af beboer for hjemmeplejen
11:30	Krimsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
12:23	Tårnvej	Oliespild	Oprydning efter færdselsuheld, kørebanen rengjort for vragdele og absol udlagt.
13:32	Paul Bergsøes vej	Brandalarm	Blind alarm, detektor aktiveret grundet håndværkeres arbejde tæt på detektor
14:29	Fyrbødervej	Ild i affald	Fortaget eftersyn af området, uden at kunne finde evt. årsag.
16:39	Hovedvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmen var udløst i forbindelse med fejlbetjening af anlægget
19:52	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, det melder blev aktiveret af damp fra bad
20:19	Prinsesse Maries Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
21:00	Frederiksberggade	Ild i bygning	El-brand i aggregat til opvarmning af pølser m.m i kiosk. Butiksbestyrer havde afbrudt for strømmen inden vores ankomst. Personale havde efterfølgende sprøjtet vand på. Beredskabet foretog eftersyn med termisk kamera og ventilering af butik vha overtryksventilator. Foretaget eftersyn af røglugt på bagtrappe men der var intet at bemærke. Politi overtog skadestedet.
21:25	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-08-2016 til kl. 08.00 den 16-08-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
21:29	Sydhavngade	Assistance til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient
21:30	Vester Voldgade	Assistance til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
21:43	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret grundet rengøring.
22:46	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en kulilte-detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:48	Ågade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet
23:02	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en kulilte-detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:14	Torvegade	Eftersyn	Fundet et ca 1 m2 bål, rester af det, som var gået ud/ slukket inden beredskabets ankomst
03:42	Strandmarksvej	Ild i affald	Gløder i aviser, trampet ud af brandmandsstøvle str. 43
05:15	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret
06:11	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning i ovn
07:13	Stuðiestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet flowswitch blev aktiveret af håndværkers arbejde på anlægget
07:15	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
07:37	Porcelænsghaven	Brandalarm	Blind alarm idet centralskabet var reetableret ved beredskabets ankomst.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03