

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-05-2016 til kl. 08.00 den 18-05-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:07	Kalvebodbroen	Trafik ulykke/	Færdselsuheld på Kalvebodbroen med 2 biler impliceret. Sikret skadestedet samt udtaget en person med nakkesmerter sidelæns gennem førerdør. Foretaget oprydning af vejbanen samt skubbet biler ind i nødsporet. Overdraget skadestedet til politiet.
09:53	Vermlandsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst
11:31	Beatevej	Ild i skur	Kraftig Ildløs i skur, op ad gavl, på beboelses ejendom, slukket med 2 HT-rør tilsat a-skum. Skur kraftigt brandskadet. Foretaget eftersyn i ejendommens lejligheder og tagetage, iab. Opbrudt dør 2. th for eftersyn, iab, dør repareret for aflåsning. Overdraget skadestedet til politi og skade service.
12:48	Danshøjvej	Bygningsbrand	Brand i carport slukket med et højtryksrør.
13:41	Folehaven	Eftersyn/	Fundet gryde med mad der var brændt på i kælderens. Taget gryden ud i det fri samt ventileret trapperum.
14:20	Grønttorvet	Brandalarm	Blind alarm.
14:20	Torbenfeldvej/ Vejlegårdsvej	Trafik ulykke	Sikring af skadested.
14:53	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm.
16:11	Søndre Ringvej	Trafik ulykke	Sikring af skadested, uheld med 3 biler, mindre skade. 1 Person overgivet til Ambulancen.
16:29	Solbjergvej	Skraldespand i det fri-Brand/	Falsk telefonmelding
17:07	Rosengade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning

17:44	Margrethevænget	Eftersyn	Eftersyn.
18:35	Genuavej	Eftersyn/	Eftersyn af bålplads - iab.
19:27	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
20:28	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
20:44	Strandesplanaden	Røg fra kolonihavehus	Området gennemgået, intet fundet.
21:18	Herbergvejen	Ild i knallert	Ild i knallert i det fri, slukket med HT-rør. Knallert udbrændt. Overdraget skadestedet til politiet
22:38	Kirkevej	Brandalarm	Blind alarm.
22:46	Hans Tavsens Gade	Container i det fri-Brand/	Mindre brand i container, slukket med HT-rør.
23:34	Mjølnerparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren
23:53	Nørre Voldgade	Skraldespand i det fri-Brand/	Ild i skraldespand, slukket med HT-rør.
00:47	Islevbrovej	Skorstensbrand	Intet fundet.
01:17	Kirkevej	Brandalarm	Blind alarm.
06:13	Sluseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
06:21	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
07:13	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
07:26	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp fra bad
07:38	Kirkevej	Brandalarm	Blind alarm.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80

