

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 19-01-2016 til kl. 08.00 den 20-01-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:16	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm idet detektor var aktiveret af damp fra bad.
08:32	Kastrupvej	Røg fra trappe	Blind alarm, idet anmelders antagelse ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, konstateret at støv fra håndværkers arbejde med slibning var blevet forvekslet med røg.
09:00	Frugtmarkedet	Brand i elinstallation	Ved ankomst brændte en transformer hvor der var påbegyndt brandspredning til en bygning via vindue og tagudhæng. Slukket brand i transformer med 2 kulsyreslukkere samt slukket brand ved vindue og begrænset brandspredning ved tagudhæng med 1 HT-rør. Tilkaldt Hofor til sikring af transformer. Opbrudt dør til bygning for adgang samt foretaget røgudluftning. Efter sikring af transformer, nedtaget facadebeklædning for eftersyn. Orienteret politiet på stedet.
09:22	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm idet anlæg var aktiveret under afprøvning af samme.
09:51	Randbølvej	Brandalarm	Blind alarm idet detektor var aktiveret af os fra køkken.
10:06	Roarsvej	Eftersyn	Blind alarm. Ved ankomst til adressen oplyste personer på stedet, at der ikke var tale om røg, men damp i forbindelse med rørforing.
11:12	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm idet detektor var aktiveret af røg fra tobaksrygning.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
12:42	Nøjsomhedsvej	Ild i lejlighed	Ved brandvæsenets ankomst konstateres der røgudvikling fra en lejlighed på 4. sal. Beboeren er kommet ud ved egen hjælp, men døren var smækket i. Opbrudt dør for adgang og indsat røgdykkere med 1 HT-rør samtidigt med tryksætning af trappen. Slukket brand i køkkenet samt påbegyndt udluftning af lejligheden. Rejst drejestigen for udvendigt eftersyn. Opbrudt dør til overliggende lejlighed samt indsat røgdykkere til eftersyn af side- og overliggende lejligheder samt foretaget udluftning. Foretaget eftersyn og udluftning af spidsloftet. Lukket for gasinstallation pga. utæthed. Foretaget eftersyn af underliggende lejlighed, konstateret mindre vandskade. Tilkaldt skadeservicefirma og overdraget følgeskadebekæmpelsen. Orienteret politiet på stedet.
12:55	Nordens Plads	Brandalarm	Blind alarm idet anlæg var aktiveret pga. strømsvigt.
13:46	Kastelsvej	Brandalarm	Blind alarm idet detektor var aktiveret af støv fra håndværkers arbejde.
14:16	Kobbelvænget	Eftersyn	Foretaget eftersyn efter en gryde havde været glemt på tændt komfur i.a.b.
14:44	Ørestads Boulevard	Ass. til ambulancetjenesten	Person væltet med el-kørestol. Assisteret ambulancepersonale med at få personen tilbage i kørestolen. Personen kunne herefter klare sig selv.
15:21	Jernbane Allé	Brandalarm	Blind alarm idet detektor var aktiveret pga. røg fra tobaksrygning.
15:44	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm idet anlæg var aktiveret ved en fejl under afprøvning. Det er anden gang i dag brandvæsenet er på denne adresse.
16:05	Borgbjergsvej	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i skraldespand slukket med vandslukker. Ringe skade.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
16:07	Amagerfælledvej	Ild i lejlighed	Ved ankomst konstateres røg fra åbenstående vindue på 3. sal. Indsat røgdykkere som slukkede brand på altan samt vækkede 2 sovende beboere, en far og hans baby, som begge var hjemme. Foretaget udluftning af lejligheden samt den overliggende lejlighed. Beboerne havde det heldigvis godt efter omstændighederne. Efterfølgende opsatte brandvæsenet 1 røgalarm til sikkerhed og tryghed for beboerne fremadrettet. Altan og oplag brandskadet, vindue mellem altan og lejlighed varmesprængt. Overdraget skadestedet til politiet samt tilkaldt skadeservice til følgeskadebekæmpelse.
17:25	Kristianiagade	Brand på byggeplads	Brand i brandfarlige væsker på byggeplads med fare for brandspredning til 2 træskure med oplag. Ved brandvæsenets ankomst havde håndværkere påbegyndt slukning med flere håndildslukkere. Konstateret at 3 jerrycan var varmegået, hvoraf de 2 var varmesprængt. Trykflasket den sidste jerrycan ved at prikke hul i den. Orienteret vagten på byggepladsen samt overdraget skadestedet til politiet.
18:21	Prinsesse Charlottes Gade	Brandalarm	Blind alarm idet detektorer var aktiveret af røg fra røg fra aktiveret tyverialarmanlæg.
19:34	Kobbelvænget	Vandskade	Et frostsprængt vandværk til en udvendig hane medførte at vand trængte ind i kælderetagen under en skole. Opsuget vand på ca. 75 m ² kældergulv for at begrænse følgeskader. Orienteret og tilkaldt tilknyttet pedel på skolen samt Københavns ejendomme som overtog opfølgningen.
20:17	Lergravsvej	Færdselsuheld med fastkl.	Færdselsuheld mellem lastbil og personbil. Foretaget sikring af skadestedet med sprøjten. Efter akutlægens vurdering kunne føreren af personbilen udtages skånsomt sideværts ved at klippe bilens dør af. Assisteret akutlægen og ambulancemandskabet med at anlægge halskrave samt immobilisering af patienten på spineboard. Foretaget oprydning på skadestedet samt bugseret personbilen ind til siden så vejen igen kunne åbnes for trafik. Overdraget skadestedet til politiet.
21:13	Oscar Pettifords Vej	Brand-Bil i det fri	Ild i bil slukket før brandvæsenets ankomst. Foretaget eftersyn i.a.b. Bil brandskadet.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
00:07	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en forvarsel på et inergen anlæg under en rulletrappe medførte alarmering. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
00:09	Dybbølsgade	Oversvømmelse	Et hul i kobberrør ved ballofix under køkkenvask medførte vandudstrømning i lejlighed. Klemt kobberrør med rørtang samt lukket for varmt vand i fyrrum. Beboeren havde tilkaldt Vvs-installatør.
00:55	Bispeengen	Brand-Bil i det fri	Ild i bil slukket med HT-er. Bil udbrændt.
05:49		BBil, Ild i lejlighed/	Distrikt Hvidovre, Ikke i brug.
06:32	Borgmester Christiansens Gade	Brandalarm	Blind alarm idet detektor blev aktiveret af støv fra håndværkers arbejde.
07:11	Amagerbrogade	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i skraldespand slukket med vandlukker. Foretaget eftersyn, ringe skade.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80