

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-01-2016 til kl. 08.00 den 22-01-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
10:19		BAAI, Alarm DOA/APL/IP	Assistance til Beredskab Øst jvf. aftale.
10:32	Fortunstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
10:48	Troels-lunds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
10:54	Nøjsomhedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde
11:31	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
11:52	Sønderjyllands Alle	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person
12:01	Sjælør Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
12:05	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:22	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
12:22	Thorsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
13:19	Peder Lykkes Vej	Eftersyn for røglugt	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke
13:38	Frederiksvej	Røg fra trappe	Røg på trappe stammede fra beboer der havde brændt lidt papir af i køkkenvasken. Foretaget udluftning af lejlighed og trapperum med overtryksventilator, og kontrolleret loftrum for røgspredning iab.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
13:39	Gårdstedet	Røg fra kælder	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
13:57	Vesterbrogade	Assistance til Politiet	Tilkaldt af Politiet til vurdering af ustabil stillads. Ikke en opgave som Brandvæsenet kan hjælpe med. Politiet overtager skadestedet.
15:59	Admiralgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient
16:15	Juliane Maries Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen
18:05	Sankt Kjelds Gade	Ild i lejlighed	Ved brandvæsenets ankomst røgudvikling fra lejligheden. Lejlighedens beboer var ved egen hjælp søgt ud af lejligheden, lukket døren og søgt tilflugt hos naboen. Ventileret og tryksat trappen. Indsat 1 HT til slukning. Eftersat lejligheden over branden, intet at bemærke. Eftersat lejligheden 2 etaget over branden udefra med drejestige, intet at bemærke. Beboer tilset af læge. Informeret øvrige beboere om hændelsen og det videre forløb. Afbrudt gassen til komfuret. Overdraget skadestedet til politi og skadeservice.
19:57	Bogtrykkervej	Oversvømmelse	Beboer på 3. sal havde selv forsøgt sig med at udlufte radiator i soveværelset, men havde ved en fejl skruet bundproppen ud og kunne ikke få den skruet på plads igen. Vandskade i lejligheden svarende til ca. 10 cm vand på gulvet. Vandskade i alle underliggende lejligheder samt i kælderen. Opsuget vand med 2 vandstøvsugere i lejlighederne 3. tv + 2. tv. + 1. tv + st. tv. + kælderrum. Klippet hængelås til kælderrum for adgang. Rekvireret følgeskadefirma til overtagelse at det fortsatte arbejde. Disse vil sørge for at der kommer en ny hængelås på kælderrummet og overdrage nøglen til rette ejer. Strømmen i berørte lejligheder fungerede ikke, hvorfor ejendommens EI-installatør blev tilkaldt for udbedring.
05:54	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen
06:15	Vingårdstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
07:54		Diesel spild	Tank på lastbil revnet. Tømt dieseltanke på sættevognstrækker. Rep af revner med div tætningsmaterialer. Opsuget i alt 780 liter. Overført disse til 200 liters tromler. og div. 20 liters plastdunke. Udlagt 100 liter absodan - opsamlet i gule sække - Hvidovre og ISI vest forbliver på skadested ved afgang.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80