

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-10-2016 til kl. 08.00 den 22-10-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:30	Bredager	Brandalarm	Blind alarm gr. håndværkers arbejde.
09:41	Bernhard Bangs Alle	Olie spild	Mindre spild af dieselolie, fortyndet meget af regn, ca. 40 l absorbering udlagt.
09:54	Løvstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:33	Hvidovre Strandvej	Brandalarm	Røglugt i kælder, kælder gennemgået med termisk kamera intet at bemærke.
11:03	Offenbachsvej	Redning Andet	Nedtagning af varan fra træ. Ejer assisteret med at hente varanen.
11:26	Dyringparken	Brandalarm	Blind alarm anlæg var i normal drift.
11:27	Tagensvej	Redning Andet	Assistance til politiet.
11:32	Solbjerg Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
11:41	Nørre Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
11:54	Korsgade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
13:03	Nyelandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:33	Enghavevej	Trafik ulykke	Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurennet ved færdselsuheld.
13:39	Motorring 3	Trafik ulykke	Stoppet under fremkørsel på baggrund af tilbagemelding fra Regionen.
15:26	Vester Søgade	Eftersyn	Eftersyn for lugtgener i omklædning, Gennemgået med gasdetektor og termisk kamera, intet fundet.
15:43	Fjeldhammervej	Brandalarm	Blind alarm anlæg var i normal drift.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-10-2016 til kl. 08.00 den 22-10-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
17:08	Roskildevej	Benzin spild	Utæt benzinslange på benzinstander, afmærker pistol og slange og kontakter selskab.
17:40	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af madlavning.
18:35	Hovedvejen	Forurening	Opsamling af glasskår på cykelsti.
20:21	Frederikssundsmotorvejen	Trafik ulykke	Sikring af skadested oprydning og opsamling af væske. Skade sted overdraget til Politiet.
21:49	Radisevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:16	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra rengøring.
01:22	Enghavevej	Brand i bil i det fri	Ild i 2 biler, 1 bil varmeskadet. Slukket med højtryksrør.
01:27	Charlotte Muncks vej	Eftersyn	Intern røgalarm i gang, ingen røglugt mv, intet foretaget.
01:41	Overgaden Oven Vandet	Skraldespand i det fri	Ild i skraldespand, slukket med højtryksrør.
02:20	Kløvermarksvej	Brand i bil i det fri	Ild i bil, slukket med højtryksrør og skum.
03:26	Svanevej	Eftersyn	Internt varslingsanlæg aktiveret af ukendte årsager. Beboer vil kontakte vicevært for afstilling.
03:36	Nørrebrogade	Container i det fri-Brand	Ved ankomst røgudvikling fra 2 containere, slukket med højtryksrør. Brandsted overgivet til politiet.
03:50	Frederiksborggade	Brandalarm	Ild i cykelkurv, slukket før ankomst. Området ventileret med overtryksblæser og alarm reetableret.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80