

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-03-2016 til kl. 08.00 den 23-03-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:32	Trommesalen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:17	Søtorvet	Assistance	Assistance til Københavns kommune.
09:26	Tesdorpsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:42	Willemoesgade	Eftersyn	Beredskabet sendt til eftersyn i forbindelse med aktiveret røgmelder der var tilkøbt nød kald. Ved ankomst havde beboer selv bragt det brændende materiale ud på altanen, og forsøgt at slukke dette. Beboer bragt til det fri og iltbehandlet af beredskabet indtil ambulancens ankomst. Efterslukkede stol samt materiale på altan med vandlukker, og efterfølgende udluftet lejlighed. Skadestedet overdraget til skadeservice firma og politiet.
09:58	Nørre Søgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
09:58	Nørre Søgade	Ass. til ophjælpning	Ikke behov for beredskabets assistance.
10:21	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:30	Gadelandet	Ass. til ophjælpning	Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.
11:37	Rødovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet detektor var aktiveret uden påviselig grund
14:24	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst.
17:00	Sølvgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
18:05	Wagnersvej	Ild i container	Ild i 20 fods container med 3 Big halmballer, slukket med HT-rør tilsat a-skum.
19:28	Rosenørns Alle	Trafik ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 3 biler. Assisteret med førstehjælp til de tilskadedekomne, alle kunne dog efter ambulancetjenstens vurdering forlade køretøjerne ved egen hjælp. Køretøjer trukket ind til siden, og kørebanen fejlet for vragdele. Tilkaldt Dong pga elskab der var ramt af den ene bil. Skadestedet overdraget til politiet.
20:15	Emdrup Banke	Bål på gade	Falsk telefonmelding
20:17	Pommernsgade	Ild i affald	Ild i knallert, slukket med HT-rør.
21:13	Ruten / Langhusvej	Eftersyn	Glødebrand i stor træstub, slukket med HT-rør.
23:02	Skelmosevej	Ild i bil	Ild i 2 biler, slukket med HT-rør tilsat a-skum. Skadestedet overdraget til politiet.
23:05	Ågade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:31	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
05:44	Sejrøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
05:45	Fiolstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverisikringsanlæg.

**YDERLIGERE INFORMATION:**

Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80