

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-03-2016 til kl. 08.00 den 25-03-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:54	Jerichausgade	Skorstensbrand	Renset skorsten, foretaget inspektion - en del mursten er løsnet på indersiden og røget ned i forbindelse med branden. Instrueret i ikke at bruge skorstenen før den er repareret og efterset af skorstensfejer.
11:59	Kirkebjerg Alle	Brandalarm	Blind alarm idet anlægget var aktiveret af håndværkere.
12:05	Sydvestvej	Ild i bygning	Ild i pavillon på cirka 80 m2, klare flammer fra et vindue. Bygning tryksat med overtryksventilator af stigen hold. branden slukket, køkken udbrændt. hele pavillonen røgskadet. Diverse vægge, lofter brækket op. SSG tilkaldt til følgeskade. Af ISL Vest.
13:15	Hovedvejen	Brandalarm	Blind alarm, alarm aktiveret pga. damp fra bad.
15:36	Hans Knudsens Plads	Brand Andet	Sikrings af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Assisteret ambulance med patient. Foretaget oprydning af mindre vrage. Overdraget skadestedet til politiet.
15:46	Nyelandsvej	Trafik ulykke	Stoppet før ankomst.
16:05	Solbjergvej	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i skraldespand slukket med vandslukker.
16:20	Holstebrogade	Brand andet	Ild i altankasse slukket af underbo. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke.
16:22	Rygårds Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra badeværelse.
17:25	H.C. Andersens Boulevard	Færdselsuheld	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
17:28	Hf. Engly	Skorst.brand-Eftersyn	Fejet skorsten, udtaget sodbakke og aske. Foretaget eftersyn i etageadskillelse. Informeret om at skorstenen skal godkendes af skorstensfejer før videre fyring.
17:32	Peblinge Dossering	Bål på gade	Bål slukket før brandvæsenets ankomst.
17:47	Borups Allé	Færdselsuheld	Taxa påkørt holdende bil, som igen har skadet to andre biler. Opsamlet kølervæske med 1 sæk absodan, fejet kørebanen for vrugdele. Overdraget skadestedet til politiet.
17:47	Guldborgvej	Ild i lejlighed	Ild i køkken. Beboere fra lejligheden havde været ude på gaden for at trække lidt frisk luft, og da de kommer ind igen er der røgfylt i køkken. Beboere evakuerer lejlighed og efterlader døren åben. Trappen røgfylt. Indsat en tur til slukning og eftersyn af lejlighed. Indsat en tur til ventilering og tryksætning af hovedtrappen. Indsat en tur til eftersyn af bagtrappe og loftsrum, let røg ventileret. Foretaget eftersyn i lejligheden over branden, intet at bemærke. Foretaget eftersyn i kælder under branden. Mindre vandskade. Foretaget brandstedevaluering. Køkken brand- og sodskadet. Opholdsrum sod- og røgskadet. Overdraget skadestedet til skadeservice og politi.
18:02	Jacob Lindbergs Vej	Ild i kælder	Mindre brand i dørkarm slukket med HT. Ventileret kælder. Foretaget eftersyn i opgange, intet at bemærke.
19:32	Bjergvænget	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient
20:17	Gåsebæksvej	Brand-Bil i det fri	Alarmeret til ild i bil, det viste sig at være at knallert. Slukket knallert med HT og trukket den ind til siden. Ryddet op på vejen.
20:25	Rolfsvej	Brand Andet	Afhenting af materiel som havde været i brug i forbindelse med tidligere hændelse.
20:30	Bentzonsvej	Skraldespand i det fri-Brand	Ildløs i 400 L affaldscontainer forsøgt slukket med vandbaljer af beboere. Container fyldt med A-skum, branden kvalt. Container flyttet til det fri.
21:11	Ane Katrines Vej	Springtæppe	Assistance til politiet ved springtæppeaktion.

Tidspunkt
Beskrivelse

Adresse *Melding*

00:45	Industriholmen	Brandalarm	Blind alarm idet anlægget var aktiveret af håndværkere.
01:24	Kirsebærhaven	Ild i knallert	Ild i knallert på legeplads, slukket med 1 stk. HT-rør. Politiet overtaget det videre forløb.
01:31	Købmagergade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person
02:20	Røsågade	Ild i affald	Ild i lidt plasticaffald under et kloakdæksel, slukket med lidt vand og skumvæske fra et HT-rør. Politiet overtaget det videre forløb.
03:05	Møntmestervej	Røg fra trappe	Ved ankomst tæt røg i opgangen fra ildløs i container i skralderum (nedfaldskakt). Forsøgt at ventilere trappen, men uden held da indeliggende trappe og svigtende røglem. Informeret beboere om at blive inde. Foretaget afslukning af container. Rejst stigen og smadret ovenlysvindue. Ventileret trappen. Foretaget eftersyn i lejligheder, intet at bemærke. Informeret beboere om forløbet. Overdraget skadestedet til skadeservice.
05:50	Møntmestervej	Assistance	Assistance til følgeskadefirma, med afdækning af tagvindue, der var ødelagt i forbindelse med brand tidligere på natten.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03

25. marts 2016

Side 3 af 3

