

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-05-2016 til kl. 08.00 den 30-05-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:32	K-Vej	Olie spild	Beredskabet sendt til eftersyn i forbindelse med dieselolie spild i havn. Ved ankomst har havnepersonalet påbegyndt opsamling af olie i havnebassin med slamsugere, samt at fjerne forurenede jord. Beredskabet assisteret med at afdækning af kloaken. Cph/malmø port overtager skadestedet.
11:03	Mågevej	Kemikalie uheld	Assistance til ambulancetjenesten, idet en person skulle have været i kontakt med Flussyre. Det viste sig dog, at dreje sig en mindre mængde syre (ca 1/2 dl til afsyring af glas). Patienten havde selv påbegyndt skylning. Patient overdraget til ambulance.
11:08	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
12:24	Søvangsvej	Brandalarm	Blind alarm P.G.A. Madlavning.
13:37	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
14:43	Tagensvej	Ild i knallert	Ild i knallert, slukket med HT-rør. Skadested overdraget til politiet.
14:49	Tagensvej	Færdselsuheld	Assistance til ambulancetjenesten med afskærmning, i forbindelse med færdselsuheld.
14:59	Nørrebrogade	Naturbrand	Blind alarm, idet objektet var forsvundet inden brv. Ankomst.
15:07	C.F. Møllers Allé	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
19:32	Ottiliavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
20:00	Bødkerporten	Ild i affald	Røg fra affald under bænk, slukket med højtryks rør.
20:53	Sylows Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra glattejern.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
21:10	P.Andersensvej	Ild i container	Ild i container, slukket med HT-rør.
21:11	Ottiliavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
21:50	Sorgenfrigade	Ild i container	Ild i container, slukket med HT-rør.
22:14	Hf. Frederikshøj	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
05:04	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm ukendt årsag.
05:13	Bogtrykkervej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
05:44	Ekvipagemestervej	Brandalarm	Ved beredskabets ankomst, ses der røgudvikling fra kælder. Der tages i mod af vagt som fortæller at det brænder i større el-instalation i teknikrum i kælder. Sendt røgdykkerhold i kælder for lokalisering af ildløs, samt for begrænsning af røgspredning. Det konstateres at der er større røgspredning i kælder, og der påbegyndes begrænsning af denne, samt ventilation. Brand lokaliseret til større EL-tavle, og påbegyndt begrænsning/slukning af ildløs med CO2. Branden er slukket.
07:20	Herstedvang	Brandalarm	Blind alarm. Tekniker har ved en fejl aktiveret alarmeren.

**YDERLIGERE INFORMATION:**

Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80

