

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 30-06-2016 til kl. 08.00 den 01-07-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:31	Kirsebærhaven	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:21	Byglandsgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
09:37	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
10:50	August Bournonvilles Passage. Brandalarm		Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:20	Brammingegade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
12:06	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
13:41	Hovedvejen	Brandalarm	Blind alarm ukendt årsag.
14:17	Formervangen	Brandalarm	Blind alarm P.G.A. Håndværkers arbejde.
15:38	Finsensvej	Trafik ulykke	Færdselsuheld med 3 biler impliceret. Sikret skadestedet. Ambulancetjenesten overtog skadestedet.
17:23	Lindevangs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:45	Kettegård Alle	Redning Andet	Assistance til skadestuen.
23:07	Finsensvej	Eftersyn	I forbindelse med forsøg at tænde vandpibe gik der ild i en mindre gasflaske. Branden var dog slukket ved brandvæsenets ankomst. Personen var dog blevet lettere forbrændt. Overtaget af ambulancetjenesten.
23:33	Bibliotekvej	Ild i affald	Slukket bål på bålplads med et HT. Rør.

00:48	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af kendt person.
01:34	Lundtoftegade	Assistance til politiet	Assistance til politiet.
01:48	Amaliegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:42	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Produktionsanlæg.
05:47	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:06	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm fejl på skab intet at bemærke.
06:11	Grønnemose Allé	Trafik ulykke	Færdselsuheld med 2 biler impliceret. Alle patienter håndteret af ambulancetjenesten. Sikret skadestedet samt foretaget oprydning på vejbanen. Overdraget skadestedet til politiet.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80