

Anlæg i langtidsservice

Bilag D til Bestemmelser for automatiske brandalarmanlæg.

Hvis anlæg ønskes i langtidsservice, skal nedenstående udfyldes og sendes til ABA@HBR.dk

I Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning til kapitel 5- Brand i Bygningsreglement 2018 af 3. januar 2020, fremgår det af kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger, at der i udkoblingsperioden for de brandtekniske installationer, som er installeret til sikring af personer, skal iværksættes kompenserende tiltag. Alternativt må lokalerne ikke benyttes. Det er anlægsejers ansvar, at kompenserende tiltag i perioden, hvori anlægget er i langtidsservice, er overholdt.

Alarmnummer

Anlægsadresse

Firma

Adresse

Postnummer/By

Anlægsejer

Firma

Adresse

Postnummer/By

Telefon

Mail

Kontaktperson

Anlæg ønskes i langtidsservice

Fra den

Til den

Angiv tidspunkt

Årsag

Flyttes ABA-centralen/nøjlgeboxen?

Udskiftes ABA-centralen

Ændres alarmnr.

Hvis ja, nyt alarmnr.

Hovedstadens Beredskab skal gøre opmærksom på, at de eventuelle ændringer af byggelovsmæssige forhold under ombygningsperioden skal afklares med byggemyndigheden i pågældende kommune, idet Hovedstadens Beredskab ikke har sagsbehandlet denne del. Det er anlægsejers ansvar at informere Hovedstadens Beredskab, når anlægget igen tages i brug, eller hvis serviceperioden skal forlænges. Anlægget er først i langtidsservice, når anlægsejer har modtaget en bekræftelse herpå fra Hovedstadens Beredskab. Der opkræves fortsat årlig afgift i den periode, hvor anlægget er i langtidsservice. Anmodning om langtidsservice skal indsendes til aba@hbr.dk.