

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-11-2016 til kl. 08.00 den 16-11-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:29	Rosenørns Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra Håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:30	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
09:38	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra Håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:02	Holbækmotorvejen	Trafikulykke	Materielt færdselsuheld. Ingen personskade. Oprydning foretaget.
10:07	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:06	Frue Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:10	Neergårds Alle	Brandalarm	Blindalarm. Aktiveret uden påviselig grund.
12:24	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:28	Kattegatvej	Brandalarm	Blind alarm, Opstart af Gaffeltruck var årsagen til udløst alarm.
12:42	Egelundsvej	Brandalarm	Stoppet på radio. Ikke behov for beredskab på adressen.
14:40	Amaliegade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
14:54	Backersvej	Eftersyn for Olie spild	Eftersyn for Oliespild, Tilsyneladende spildt lidt diesel på vejbanen, Intet at samle op.
15:16	Etonvej	Eftersyn af røglugt	Eftersyn for røg fra stikkontakt, Strøm taget fra kontakten.
15:39	Kirsebærhaven	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra Håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:48	Horsedammen	Brandalarm	Blindalarm. Aktiveret uden påviselig grund.
17:41	Horsedammen	Brandalarm	Blindalarm. Aktiveret uden påviselig grund.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
17:29	Høffdingsvej	Eftersyn intern brandalarm	Eftersyn af intern brandalarm, røg fra et køkken.
17:43	Læhegnet	Trafikulykke	Materielt færdselsuheld. Ingen personskade. Oprydning foretaget.
17:45	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:53	Torvegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:27	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
19:53	Bakken	Bygningsbrand	Meldt som bygningsbrand, men ved ankomst konstateres ild i container i skur. Slukket med 1 HT
21:24	Gammel Kongevej	Ild i Skraldespand i det fri	Ild i skraldespand, brandvæsnet kunne den pågældende skraldespand.
22:45	Ved Lindevangen	Bygn.brand-Udhus,	Ild i Legehus, Slukket med 1 HT tilsat A-skum.
22:48	Vasbygade	Brand i Affaldsoplag i det fri	Brand i Affaldsoplag i det fri. Tilrettelagt bål ved nedlagt lagerbygning slukket med 1 HT tilsat A-skum.
01:01	Laksegade	Brandalarm	Røg fra air con anlæg, Røglugt i serverrum, airconanlæg målt til 70 Grader med termisk kamera. Anlægget slukket, vindue åbent for udluftning.
06:51	Helseholmen	Brandalarm	Blindalarm. Aktiveret pga. udstødningsgas fra generator.

**YDERLIGERE INFORMATION:**

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.

**16. november 2016**