

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-11-2016 til kl. 08.00 den 18-11-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:30	Matthæusgade	Røg fra bygning	Mindre glødebrand i plantekasse, slukket med HT-rør.
08:44	Hauser Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. Ved beredskabets ankomst viste alarmskabet ingen aktiverede alarmer.
08:52	Nørre Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
08:59	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:33	Islands Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:47	Horsedammen	Brandalarm	Blind alarm, teknisk fejl på ABA.
10:27	Trippendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, pga. rygning.
10:40	Bellmanskade	Redning	Åndedrætsgener medførte evakuering af bygning. Kontrolmålinger uden udslag. Overdraget til Københavns Ejendomme og Arbejdstilsynet.
11:47	Matthæusgade	Eftersyn	Eftersyn for mulig genopblusning af mindre brand i plantekasse, slukket tidligere på dagen af beredskabet.
12:45	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig støv fra produktionsanlæg.
13:16	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:46	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på Detektoren.
14:25	Østersøvej	Min. Forurening på vand	Eftersyn for oliespild i havnebassin. Konstateret let oliefilm på vand samt lugt af olie. Grundet det lille omfang blev der ikke foretaget yderligere. Københavns Kommunes Center for Miljø underrettet.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
14:52	Lyngbyvej	Trafik ulykke	Færdselsuheld mellem personbil og varevogn. Ved beredskabets ankomst var personerne kommet ud af køretøjerne. Ingen personskader men større materielle skader på køretøjerne. Sikret skadestedet, udlagt sikringslange, fejlet og spulet kørebaner samt trukket køretøjerne ind i 1. vognbane. 3. vognbane holdt farbart under afvikling af indsatsen. Skadestedet overdraget til politiet.
19:15	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra kemiforsøg
19:50	Sjælør Boulevard	Bål på gade	Glødebrand i bunden af en olietønde, slukket med HT-rør.
21:42	Esplanaden	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
22:15	Kildevældsgade	Gas-Gaslugt i bygning	Eftersyn i forbindelse med gaslugt i ejendommens hovedtrappe samt bagtrappe. Foretaget måling med gasmåler i lejligheder, på trapper samt i udgravning i vejen.
22:27	Sundholmsvej	Brandalarm	Alarmtryk aktiveret, anlæg retableret.
23:17	Asminderødgade	Bygn.brand-Lejlighed	Ild i lejlighed, slukket med HT-rør. Ved beredskabets ankomst var der en klasse 1 person sig på altanen til den brændende lejlighed. Personen blev nedtaget med drejestige og overgivet til sundhedspersonale for at blive tilset for røgforgiftning. Indsat 2 røgdykkerhold for eftersøgning og afslukning i den brændende lejlighed samt tryksat trappe. Udlagt og bemanded sikringslange. Skaderne blev begrænset til den brændende lejlighed. Overdraget skadestedet til politiet.
23:42	Højstrupvej	Bygn.brand-Etageejendom	Eftersyn af el tavle hvorved der konstateredes mindre kortslutning. Beboer opfordret til at kontakte elektriker.
01:27	Blegdamsvej	Eftersyn	Assistance til TDC.
04:22	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i Forsyningsledningen.
04:40	Ved Vesterport	Container i det fri-Brand	Stoppet på radio.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
05:26	Hesseløgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person
05:31	Sundholmsvej	Brandalarm	To alarmtryk aktiveret af beboer uden årsag.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80