

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-12-2016 til kl. 08.00 den 25-12-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:23	Motorring 3	Trafik ulykke	Soloulykke med 1 patient. Sikret skadestedet. Ydet førstehjælp og overdraget patienten til ambulancetjenesten. Udlagt sikringslange og rengjort skadestedet.
08:42	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:34	Randbølvej	Eftersyn	Blind alarm, idet detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:41	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet detektor var aktiveret af røg fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:41	Avedøre Tværvvej	Redning andet	Assistance til ambulancetjenesten.
11:02	Samosvej	Assistance	Assisteret personale fra Københavns Ejendomme med lukning af vinduer i kommunal bygning.
14:04	Valkyriegade	Brand i juledekoration	Ild i juledekoration, slukket under vandhanen. Foretaget udluftning.
14:17	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm idet detektor var aktiveret af røg fra ild i pejs.
14:38	Sturlasgade	Brandalarm	Blind alarm idet detektor var aktiveret på grund af os fra madlavning.
14:48	Israels Plads	Brand andet	Mindre glødebrand i 2 parasoller slukket før Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn i.a.b.
16:06	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmtryk.
16:14	Porcelæns haven	Elevator stop	Assistance til elevatorstop.
16:28	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. os fra madlavning.
16:48	Nørregade	Brandalarm	Blind alarm, idet detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:25	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-12-2016 til kl. 08.00 den 25-12-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
17:34	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:41	Nordre Fasanvej	Redning Andet	Nedtagning af løst solsejl gr.stormskade.
17:43	Krogstens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra madlavning.
18:01	Rådmand Steins Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra madlavning.
18:02	Skellet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra madlavning.
18:08	Holsteinsgade	Brand Andet	Naboer alarmeret af røgalarm i opgang, opdager ild i juledekoration i tom lejlighed, døren slået ind og brand slukket. Ved beredskabets ankomst kun behov for udluftning af røg. Skadested overdraget til skadeservice og politiet. Stor ros til naboer for hurtig og snarrådig indsats.
19:38	Nørrekær	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os ved madlavning.
20:09	Gadelandet	Container i det fri	Ild i 2 containere, slukket med højtryksslange. Overdraget til politiet.
20:11	Sporemagervej	Bygn.brand-Udhus	Ild i 3 containere i affaldsskur, slukket med højtryksrør tilsat skumvæske.
22:52	Valkyriegade	Gas-Gaslugt eftersyn	Ved eftersyn findes utæt generator i kælder. Benzin opsamlet og kælder udluftet.
03:48	Hesseløgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80