

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-12-2016 til kl. 08.00 den 30-12-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:41	Kong Georgs Vej	Røg fra Etageejendom	Røglugt i stueetage samt 1. sal på plejehjem. Ved eftersyn konstateredes svag røgudvikling fra defekt lysstofrør/lys armatur. Eftersyn foretaget med termisk kamera, iab.
09:50	Nordre Ringvej	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret pga. Håndværker.
10:23	Rosenhøj	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret pga. maling med spray.
10:43	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:59	Havnegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:20	Jellingegade	Ild i lejlighed	Ild i lejlighed, slukket med HT-rør. Udluftet og tryksat hovedtrappe. Brandramte lejlighed samt overliggende lejlighed eftersøgt for personer, iab. Røgspredning til ovenliggende lejlighed. Begge lejligheder udluftet. 2 personer bragt til RH til observation for røgforgiftning.
13:26	Ny Adelgade	Redning Andet	Assistance med drejestige til nedtagning af løse teglsten.
15:08	Havnegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:52	Stadionvej	Ild i bil	Ild i bil. Slukket med 1 HT.
16:04	Immerkær	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret pga. vedligeholdelse/arbejde på anlæg. Teknikker på stedet.
16:54	Rebæk Søpark	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret pga. madlavning.
17:25	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:28	Sankt Hans Torv	Trafikulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-12-2016 til kl. 08.00 den 30-12-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
18:11	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:15	Dyssegårdsvej	Røg fra villa	Assistance til Beredskab Øst. Mødt, ej i brug.
19:03	Tjærebyvej	Ild i container i det fri	Ild i affaldscontainer i det fri. Slukket med HT-rør.
20:34	Kirsebærhaven	Ild i Container i det fri	Ild i container i det fri. Slukket med 1 HT- rør.
20:37	Utterslev Torv	Ild i affaldsoplag i det fri	Ild i affaldsbøtte i det fri. Slukket med 1 HT-rør.
21:02	Immerkær	Ild i Affald i det fri	Ild i affald i det fri. Slukker med 1 HT-rør.
21:46	Vanløse Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra fyrværkeri som var smidt ind igennem knust rude.
22:26	Ole Maaløes Vej	Ild i container i det fri	Ild i affaldscontainer ved bygning. Slukket med 1 HT-rør. Røgspredning til cirka 150 m2 bygning. Foretaget udluftning af bygning og tilkaldt skadeservice firma.
22:42	Valhøjs Alle	Røg fra Lejlighed	Dør sprængt, da der ikke lukkes op. Beboer i lejligheden. Ingen brand. Vaniljekranse brændt på.
22:54	Rødkælkevej	ISL-eftersyn	Eftersyn for røglugt fra en emhætte. Slukket for HFI-relæ.
23:21	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
00:18	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra fyrværkeri.
00:44	Nørrekær	Brandalarm	Fyrværkeri smidt gennem armeret rude. Ingen brand, men røg i rummet. Udlufte tog retableret.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-12-2016 til kl. 08.00 den 30-12-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
04:54	Dexter Gordons Vej	Oversvømmelse	Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade forårsaget af løs varmeslange i teknikrum på 5. sal. Lukket for vandtilførsel samt efterset underliggende etager for vandskade. Vandstøvsuget underliggende etager og tilkaldt skadeservice firma.
07:17	Højdevej	Ild i bygning	Røg fra lejlighed grundet defekt elinstallation i klædeskab. Slukket med HT-rør. Udluftet lejligheden og efterset loftet, 5. sal samt underliggende lejlighed for røgspredning, iab. Overdraget skadestedet til politiet.
07:42	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80