

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-01-2017 til kl. 08.00 den 03-01-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:43	Vordingborggade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.
11:01	Sundholmsvej	Brandalarm.	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra fyrrum.
11:01	Bådehavngade	Brandalarm.	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af sprinkleranlægget.
11:46	Sollentuna Allé	Brandalarm	Blind alarm. Anlæg aktiveret grundet teknisk fejl.
12:26	Bergthorasgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.
12:59	Søndre Fasanvej	Brandalarm.	Ild i juledekoration var slukket ved brandvæsenets ankomst. Foretaget eftersyn og retableret alarmskab.
13:17	Nyborggade	Ild i bil	Bil i det fri Ild i bil uden nummerplade slukket med HT-rør tilsat skum. Foretaget eftersyn og overgivet sagen til politiet.
15:16	Roskildevej	Trafikulykke	Blind alarm da skadestedet var i en anden kommune.
15:20	Roskildevej	Trafik ulykke	Færdselsuheld "harmonikasammenstød" mellem 3 personbiler. Ved brandvæsenets ankomst ingen fastklemte. Assisteret ambulancepersonale ved skånsom udtagning af person i den ene bil. Sikret skadested og skubbet biler ind til siden.
16:25	Kingosgade	Røg fra Etageejendom	Blind alarm, idet anmelder antog skorstensrøg for ildløs. Beboer i slejlighed i stueetage havde lige tændt op i brændeovn. Foretaget eftersyn i kælder, af skorsten, loft og rejst drejestige til tag. Intet unormalt.
17:55	Lindebugten	Ild i bil	Ild i bil slukket med 1 HT. Skadestedet overdraget til politi.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-01-2017 til kl. 08.00 den 03-01-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
18:46	Hedemarksvej	Brandalarm	Blind alarm idet melder var aktiveret grundet røg fra fyrværkeri.
20:07	Nodre Ringvej	Brandalarm	Blind alarm. Melder aktiveret grundet damp/os fra madlavning.
20:07	Jagtvej	Trafik ulykke	Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurennet ved færdselsuheld hvor 2 køretøjer var involveret. Sikret skadested med minestrimmel og skilte. Skubbet køretøjerne ind til siden.
23:11	Blegdamsvej	Brandalarm.	Blind alarm da strømmen var afbrudt til anlæg i 3 timer.
00:44	Frederikssundsvej	Røg fra Butik	Ild i skraldespand i kabine i solcenter slukket med HT-rør. Hele solcenteret ca. 50 m2 inklusive 3 kabiner stærkt røgskadet. Solcenter ventileret med ventilator. Røgspredning til lejligheder på 1. sal. Begge lejligheder udluftet og beboere hjulpet ned og beroliget. Lejligheder på 2. sal efterset i.a.b. Bagtrappe udluftet og kælder og loft efterset af Specialtjenesten. Følgeskadefirma tilkaldt. Poli og følgeskadefirma overtog skadestedet.
06:29	Nørrebrogade	Brandalarm.	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
06:35	Gammel Mønt	Brandalarm.	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon i tyverisikringsanlæg.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03