

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 10-01-2017 til kl. 08.00 den 11-01-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:01	Paris Boulevard	Gasudslip	Beredskabet udlagde HT til sikring af skadested. Skadestedet overdraget til HMN og politi.
10:22	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm. Liniedetektor brudt af håndværker. Sprinkler startet op og udløst pressostatalarm.
11:19	Rossinisvej	Oversvømmelse	Vandskadeafhjælpning.
11:22	Strandgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:48	Fortunstræde	Brandalarm	Blind alarm, udløst pga. os fra stearinlys.
12:58	Vognmagergade	Elevator stop	Stoppet på radio inden ankomst.
13:11	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:15	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund.
14:02	Herstedvestervej	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret pga. damp fra bad.
14:15	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
14:56	Vester Farimagsgade	Trafik ulykke	Ved ankomst er tre køretøjer kørt sammen. Afspærring af krydset Kampmannsgade-Vester Farimagsgade for sikring af skadestedet med Spr-Fe. Øvrigt skadested afspærres med tape. Udlagt ca. 30 liter absodan på div. spild fra køretøjer og opsamlet dette. Div. dele fra køretøjerne opsamles. Skadestedet overdraget til politiet.
14:58	Haderslevgade	Redning	Assistance til ambulancetjenesten. Mødt ej i brug.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 10-01-2017 til kl. 08.00 den 11-01-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
15:12	Amagerfælledvej	Gasudslip	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.
18:48	Nyholms Alle	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders observation, ikke var identiske med lugt af gas.
21:20	Stamholmen	Brandalarm	Falsk alarm, brandtryk aktiveret af ukendt person.
03:11	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund.
05:26	Mariendalsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Frederiksberg Kommune til ophjælpning af patient.
06:51	Stenager	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03