

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-01-2017 til kl. 08.00 den 21-01-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:12	Immerkær	Brandalarm	Blind alarm. Røgkanon udløst.
08:35	Scandiagade	Ild i lejlighed	Mindre brand omkring stearinlys, slukket ved beredskabets ankomst. Evakueret beboeren ud af lejligheden pga., lettere røgspredning. Beboeren blev undersøgt af ambulancen på stedet. Fortaget ventilering af trappen og lejligheden. Undersøgt omkringliggende lejligheder, intet at bemærke. Orienteret politiet.
09:00	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:38	Rolighedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra opvaskemaskine.
10:15	Keldsøvej	Brandalarm	Anden årsag til blind alarm.
10:33	Valby Langgade	Gas-Gaslugt i bygning	Gas-Gaslugt i bygning. Det viste sig at være afdampning af væske fra udstillings motorcykel som stod i vindue i tatovørshop
11:11	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:09	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:27	Veksøvej	Trafik ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.
12:43	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret grundet boldspil.
12:51	Kamstrupvej	Gas-Gaslugt i bygning	Eftersyn for gaslugt i villa. Intet fundet.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
12:59	Vagtelvej	Oliespild	En hydraulikslange på en lastbil var sprunget hvorved olien var spredt ud over et vejareal. Udlagt 140 liter absorberingsmiddel for opsamling af olien. Aftalt at vognmanden selv opsamlede og fjernede absorberingsmiddelet efterfølgende.
13:50	Åmarksvej	Brandalarm	Blind alarm. Ukendt årsag.
14:31	Nykær	Ild i lejlighed	Ild i lejlighed, slukket ved ankomst.
15:05	Madumvej/Vårfluevej	Ild i Villa	Ild i skur. Slukket med 2 HT. Rør.
15:47	Kettevej	Færdselsuheld	Sikring af skadested.
16:13	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:31	Nordre Ringvej	Ild i bil	Slukket ild i motorrum med 1 HT.
16:41	Prøvensvej	Brandalarm	Blind alarm. Teknisk fejl på anlæg.
17:03	Kløvermarksvej	Færdselsuheld	Færdselsuheld mellem 2 personbiler. Efter akutlægens vurdering blev 1 person, pga. skaderne, udtaget skånsomt ved at fjerne bilens tag med hydraulisk værktøj. Personen blev efterfølgende kørt på hospitalet med ambulance. Foretaget oprydning på skadestedet, opsamlet spild samt bugseret bilerne ind til siden efter aftale med politiet.
17:14	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
18:15	Neergårds allé	Brandalarm	Blind alarm. Madlavning.
18:45	Dannebrogsgade	Røg fra lejlighed	Mindre brand i overfrakke i lejlighed, slukket af beboer med vand fra vandhanen. Personale hjalp beboeren ud af lejligheden og lukkede døren igen. Foretaget eftersyn samt udluftning af lejligheden. Iltbehandlet beboeren samt tilkaldt ambulance. Opsat røgalarm i lejligheden. Overdraget skadestedet til politiet.
19:49	Krogsbækvej	Oversvømmelse	Oversvømmelse.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
21:17	Hvidovrevej	Ild i lejlighed	Ild i lejlighed som viste sig at være damp fra ventilation.
23:08	Rådmandsgade	Færdselsuheld	Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurennet ved lækage på bil ifm. et færdselsuheld. Bilen var efterladt. Overdraget skadestedet til politiet.
00:22	Trangravsvej	Assistance til	Assistance til ambulancetjenesten. Klippet hul i hegn for adgang samt bragt en patient op af en båd ved anvendelse af dykkerlejder.
01:52	Ved brandstationen	Ild i skraldespand	Slukket med vandslukker.
03:42	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en liniedetektor var aktiveret uden påviselig
06:46	Mimersgade	Ild i container	Ild i isolering i 40 fodscontainer, indrettet til kontor, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Foretaget eftersyn med termokamera, iab. Overdraget skadestedet til politiet og skadeservice.
07:18	Marskengade	Eftersyn for røglugt	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget i opgang, affaldsskakt og rum, intet at bemærke.
07:18	Hornemanns vænge	Brandalarm	Blind alarm grundet tobaksrygning.
07:34	Kløvermarksvej	Trafik ulykke	Eneulykke hvor køretøj var kørt ind i hæk\mast. Personer var ude af køretøjet ved beredskabets ankomst. Sikret skadestedet, skubbet bilen ind til siden. Foretaget oprydning og rengøring af kørebanen. Overdraget skadestedet til politiet.

**YDERLIGERE INFORMATION:**

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.