

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-01-2017 til kl. 08.00 den 23-01-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:15	Gamle Carlsberg Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
09:25	Hedegaardsvej	Brandalarm	Blind alarm, melder udløst pga. damp fra opvaskemaskine.
09:40	Gamle Carlsberg Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
09:48	Frederiksberg Runddel	Brandalarm	Blindalarm, udløst pga. håndværkers afbrydelse af strømmen til ABA skab.
11:12	Livornovej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af Patient.
11:56	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et Sprinklerhoved.
13:05	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i Forsyningsledningen.
13:12	Åbenrå	Assistanceydelse	Åbning af gadedør for TDC, ved brug af elektronisk nøgleboks.
15:05	Holmens Kanal	Skraldespand i det fri	Brand i skraldespand ved busstoppested, slukket med HT-rør.
15:24	Bystævneparken	Brandalarm	Melder aktiveret pga. røg fra en plastskål glemt på et varmt komfur.
15:34	Dronningens Tværgade	Ild i lejlighed	Glemt gryde på komfur, slukket med lidt vand fra en højtrykker.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

23-01-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-01-2017 til kl. 08.00 den 23-01-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
15:36	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:58	Abildager	Eftersyn	Defekt loftslampe, El frakoblet.
17:00	Nøjsomhedsvej	Røg fra kælder	Røg fra kælder. Mindre brand i isolering, slukket med vandslukker.
17:22	Frederiksborgvej	Trafik ulykke	Færdselsuheld, bil mod bil.
18:35	Dr. Abildgaards Alle	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
18:51	Stockholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
19:02	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
22:12	Dr. Abildgaards Alle	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
22:17	Magistervej	Eftersyn	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
01:00	Tuborgvej	Elevator stop	Tung patient hjulpet ud af elevator vha. spineboard, da elevatoren sad fast 1 meter under gulvhøjde.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

23-01-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-01-2017 til kl. 08.00 den 23-01-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
------------------	----------------	----------------	--------------------

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

23-01-2017