

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-01-2017 til kl. 08.00 den 27-01-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:40	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:06	Sigynsgade	Røg fra ejendom	Eftersyn foretaget i opgang, konstateret svag lugt af plastic. Efter kontakt til håndværker på stedet blev det klarlagt at lugten stammede fra lim i loft i indgangsparti i ejendommen. Informeret politiet om at det var tale om en blind alarm.
09:23	Holmens Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:08	Immerkær	Brandalarm	Blind alarm. Alarmtryk ramt ved uheld.
10:53	Henning Matzens Vej	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen Frb. Kommune med flytning af patient.
11:09	Kirstinedalsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
10:43	Solentuna allé	Brandalarm	Blind alarm pga. damp.
11:29	Oksens Kvarter	Brandalarm	Blind alarm pga. madlavning.
11:55	Sofus Francks Vænge	Ass. til ophjælpning	Assistance til Frederiksberg kommune (hjemmeplejen) med ophjælpning af borger.
13:27	Frederiksholms Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af gnist og røg fra el arbejde.
13:27	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:40	Nyropsgade	Brandalarm	Anden årsag til blind alarm.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-01-2017 til kl. 08.00 den 27-01-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
13:45	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af os fra stearinlys.
14:25	Ørnebjergvej	Brandalarm	Blind alarm pga. damp.
14:41	Arendalsgade	Ild i affald	Ild i aviser, slukket med lidt vand fra HT-rør.
14:57	Værnedamsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
16:19	Glentemosen	Brandalarm	Blind alarm pga. madlavning.
16:43	Livornovej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
17:37	Kirstinedalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
19:37	Augustagade	Eftersyn	Hoveddør til lejlighed forceret før beredskabets ankomst. Foretaget udluftning og eftersyn af lejlighed. Konstateret at brændende genstand (dekoration el. lign.) var smidt ud af vinduet. Vindueskarm lettere brandskadet 30 x 30 cm. Foretaget midlertidig reparation af dør så denne kunne lukkes. Overdraget skadestedet til politiet.
22:18	Roholsvej	Ild i skraldespand	Slukket før ankomst.
22:25	Ruten	Ild i lastbil	Ild i let lastbil, slukket med 2 HT-rør. Efterset butikscener ca. 3 meter fra lastbil for evt. brandspredning ved brug af termisk kamera, iab. Overdraget skadestedet til politiet.
22:52	Vejlands Allé / Selinevej	Trafik ulykke	Blind alarm, idet objektet var forsvundet inden brandvæsnetts ankomst.
00:22	Grønrisvej	Ild i bil	Ild i bil, slukket med HT rør

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-01-2017 til kl. 08.00 den 27-01-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
02:24	Kirsebærhaven	Ild i bil	Slukket med HT rør.
04:41	Hans Knudsens Plads	Brandalarm	Evakuerter oplyste ved ankomst at det lugtede af brandrøg på 2. sal. Indsat 1. røgdykkerhold på 2. sal samtidig med at ISL gik til brandcentral. Konstateret lettere røg på værelse hvor en person fandtes. Hjulpet vedkommende til det fri samt rekvireret en ambulance kørsel 1 for kontrol for evt. røgforgiftning/brandskade. Udluftet værelse og gang samt overdraget skadestedet til politiet.
06:44	Willemoesgade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
06:51	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:14	Lygten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
07:42	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm idet en linjedetektor var aktiveret af håndværker. Foretaget eftersyn, iab.
07:53	Wibrandsvej	Trafik ulykke	Sikret skadestedet samt rengjort kørebanen for div. vragdele. En patient overdraget til ambulancetjenesten. Overdraget skadestedet til politiet.
07:55	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm pga. damp.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03