DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 30-01-2017 til kl. 08.00 den 31-01-2017

Tidspunkt	*Adresse*	*Melding*	*Beskrivelse*
08:00	Venøgade	Brandalarm	Blind alarm, årsag ukendt
08:12	Ewaldsgade	Brandalarm	Brandalarm udløst pga damp fra bad
08:46	Holbækmotorvejen	Trafikuheld	2 biler kørt sammen, mindre materiel skade. 1 pt overdraget til ambulancetjenesten.
08:59	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
11:22	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
12:04	H.C. Ørsteds Vej	Brandalarm	Stoppet på radio efter tilbagemelding fra stedet.
12:19	Dyrlægevej	Brandalarm	Blind alarm idet liniedetektor blev udløst af håndværker
12:39	Dannebrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
12:58	Guldborgvej	Brandalarm	Blind alarm grundet os fra madlavning
13:18	Frederiksberg Runddel	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren
13:40	Ejby Mosevej	Ild i bygning	Ild i affald i silo. Slukket inden brandvæsenets ankomst, med vandkanon. Foretaget efterslukning med vandfyldt slangevinde. Overdraget skadested til personale.
14:50	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet melder blev aktiveret af damp fra bad
14:56	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra Madlavning
16:10	Strandmarksvej	Eftersyn	Eftersyn efter mindre brand i plast på kogeplade. Mindre sodskade og røglugt. Skadeservice rekvireret

Tidspunkt	*Adresse*	*Melding*	*Beskrivelse*
16:19	Folmer Bendtsens Plads	Assistance	Ej i brug. Personen var besvimet, men var ved bevidsthed ved beredskabets ankomst. Personen overdraget til regionen for videre behandling.
17:57	Rømersgade	Eftersyn	Ild i stearin i ovn, slukket med en kop vand af brandvæsen. Fortaget eftersyn iab.
18:18	Bellahøjvej	Oliespild	Blind alarm, idet anmelders antagelse om oliespild på kørebane, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke
18:48	Hannemanns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget
19:12	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren
21:08	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning
21:38	Midtfløjene	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren
22:43	Svanevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra Madlavning
00:25	Essedal	Brandalarm	Alarmen aktiveret uden påviselig årsag
07:36	Fabriksparken	Brandalarm	Alarmen aktiveret grundet teknisk fejl

YDERLIGERE INFORMATION:
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.