

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-02-2017 til kl. 08.00 den 05-02-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:35	Nimbusparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.
10:48	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde med nedrivning af vægge. Foretaget eftersyn, iab.
11:19	Stationsporten	Brandalarm	Melder udløst pga. madlavning.
11:26	Vanløse Allé	Røg fra kælder	Ild i vaskemaskine/tørretumbler i vaskekælder, slukket med HT-rør. Tryksat opgangen med overtryk ventilator, foretaget eftersyn af kælder og overliggende lejlighed, iab. Overdraget skadestedet til politiet og skadeservice firma.
11:51	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.
13:20	Engvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmtryk. Foretaget eftersyn, iab.
13:58	Valhøjs Alle	Ild i bil	Ild i elinstallation i bil, slukket med HT. Rør.
14:05	Park Allé	Trafik ulykke	Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen som var blevet forurenet ved færdselsuheld hvor to køretøjer var involveret. Ingen personskade. Overdraget skadestedet til politiet.
15:25	Julius Andersens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i Forsyningsledningen.
16:29	Frederikssundmotorvejen	Trafik ulykke	Sikring af skadested, og oprydning.
19:14	Amalienborg Slotsplads	Brandalarm	Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af damp. Foretaget eftersyn, iab.
20:25	Linde Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
20:44	Østerbrogade	Eftersyn	Røgudvikling i kabelbakke i køkken, slukket med en CO2-slukker. Afbrudt for strømmen og elektriker tilkaldt. Foretaget eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til politiet.
20:53	Kastellet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:04	Strandgade	Eftersyn	Ild i køkken, som beboer havde slukket før brandvæsenets ankomst. Emhætte og overskab brandskadet, resten af køkkenet 15 m2 røg og sodskadet. Foretaget eftersyn og udluftning. Nedbrudt ca. 1m 2 loft for eftersyn og afslukning foretaget eftersyn i overliggende lejlighed, iab. Overdraget skadestedet til følgeskade firma.
21:24	Vestergårdsvej	Ild i container	Ild i container i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til politiet.
21:26	Kastellet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:52	I G Smiths Alle	Brandalarm	Blind alarm pga. madlavning.
22:25	Dronningens Tværgade	Oversvømmelse	Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. Ved ankomst ses tydelig vandskade i lejligheden på 6 sal, vandet kom fra Nr. 34 på 7.sal og var trængt igennem loft og fundet vej til anden opgang. Opbrudt dør for at inspicere lejlighed på 6 sal iab. Opsamlet vand på gulv i to lejligheder. Overdraget skadestedet til skadeservicefirma.
23:59	Skydebanegade	Eftersyn	Elektrisk kortslutning i stikdåse.
04:52	Vennemindevej	Røg fra trappe	Opbrudt dør for adgang. Tryksat opgangen ved hjælp af overtrykventilator. Foretaget eftersyn og fundet en person, som blev bragt til det fri og påbegyndt iltbehandling indtil ambulancepersonalet overtog patienten. Ild i sofa og diverse indbo, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn på for og bagtrappen, iab, foretaget eftersyn i overliggende lejlighed. Overdraget skadestedet til politiet og skadeservice.
04:54	Løvstræde	Brandalarm	Fejl på anlæg, muligvis støv på melder.