

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 06-02-2017 til kl. 08.00 den 07-02-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:34	Frederikskaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
08:42	Esplanaden	Assistance	Drejestigen rejst for at rette flag, der var viklet ind i flaglinen.
08:51	Dirch Passers Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en linjedetektor var aktiveret af lift.
09:25	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra Madlavning
09:46	Fortvej	Brandalarm	Melder aktiveret grundet støv fra håndværkers arbejde tæt på melder
09:48	Holmbladsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret da håndværkere havde kørt lift op ved Linjedetektorer
10:21	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret
11:40	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm idet en varebil påkørt et alarmtryk.
12:05	Nordre Fasanvej	Røg fra Butik/	Kraftig brand i solcenter. Indsat røgdykkere for afslukning samt eftersøgning for personer i ovenliggende lejligheder, kælderlejlighed samt tilstødende cafe. På baggrund af eftersøgning og kontakt til beboerne der var kommet ud af ejendommen kunne det konstateres at der ikke var nogle personer tilbage i bygningen. Foretaget afslukning af brand vha. 2 HT-rør samt udlagt sikringslange. Overtryksventileret solcenter, lejligheder samt cafe. En mor og datter blev tilset af ambulancelægen idet de havde indåndet en del røg fra branden. Foretaget eftersyn for evt. konstruktionsbrand i etageadskillelse - iab. Overdraget skadestedet til politiet.
12:13	Øresundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
12:33	Christianshavns Torv	Redning Andet/	Assistance ifm at en person i elektrisk kørestol var forulykket ned ad trappen til Metroen. Personen blev tilset af ambulancepersonalet. Assisteret med at bære kørestolen op ad trappen igen.
14:27	Prøvensvej	Brandalarm	Blind alarm. Alarmen aktiveret grundet støv fra håndværkers arbejde tæt på melder
15:18	Rentemestervej	Brandalarm	Brandalarmen aktiveret af røg fra spækbræt, placeret på tændt blus på komfur. Slukket for komfuret og kølet spækbrættet. Foretaget eftersyn og udluftning, iab.
16:14	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
16:46	Søtorvet	Assistance til Københavns	Drejestigen rejst for at rette flag, der var viklet ind i flaglinen
17:28	Nordre Ringvej	Brandalarm	Alarmen aktiveret uden påviselig grund
18:36	Dag Hammarskjölds Allé	Røg fra trappe/	Melding om røg på bagtrappe. Foretaget eftersyn på bagtrappe, i kælder samt på hovedtrappe - iab. Kontaktet beboere samt foretaget eftersyn i lejligheder på baggrund om mistanke om røgnedslag fra brændeovn. Fundet diverse blade der havde været ild i lige ved siden af kældernedgangen. Bedt anmelder om at holde øje og kontakte beredskabet igen hvis der opstod røg/røglugt.
18:43	Ny Carlsberg Vej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være håndværker som brugte en skærebrænder.
18:51	Provstevej	Bygn.brand-Etageejendom/	Ild i tørretumbler i mindre vaskeri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn på trappen og etagen over branden. Mindre røgspredning grundet rørgennemføringer. Foretaget eftersyn af ventilationsanlæg, iab.
19:38	Dag Hammarskjölds Allé	Eftersyn	Røglugt i kælder. Foretaget eftersyn vha. termokamera. Fundet mindre temperaturforøgelse i underkant af dør til kælder. Skåret ca. 5 cm af underkanten, hvorefter der kan konstateres en mindre glødebrand. Fjernet glødebrand samt båret dette til det fri. Endnu en gang bedt beboerne om at være opmærksomme.
21:02	Georg Brandes Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
20:45	Kamstrupvej	Skorstensbrand	Gnister fra skorsten. Eftersyn og rensning foretaget. Beboer kontakter selv skorstensfejer
22:56	Sundbyvester Plads	Container-Mindre	Ild i skraldespand, slukket med HT-rør.
04:18	Brandholms Alle	Ild i bil	Mindre ildløs i bil, slukket med 1 HT-rør. Politiet overtager skadestedet
07:11	Voldboligerne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.