

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-02-2017 til kl. 08.00 den 28-02-2017

| <i>Tidspunkt</i> | <i>Adresse</i> | <i>Melding</i> | <i>Beskrivelse</i> |
|------------------|---------------------|----------------|---|
| 08:11 | Helgolandsgade | Brandalarm | Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst. |
| 09:15 | Blegdamsvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 09:30 | Ejby Mosevej | Trafik ulykke | Mindre trafik ulykke. 1 patient overdraget til ambulancetjenesten. Oprydning foretaget. |
| 09:39 | Langebrogade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. damp fra bad. |
| 10:27 | Juliane Maries Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund |
| 10:47 | Halfdangsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra opvaskemaskine. |
| 11:47 | Priorparken | Brandalarm | Alarmtryk påkørt af truck. |
| 14:21 | Herman Triers Plads | Elevator stop | Elevatorstop. Elevatorfirma var på stedet ved vores ankomst. |
| 14:47 | Rolighedsvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren |
| 15:02 | Rolighedsvej | Brandalarm | Stoppet pr radio |
| 17:24 | Øresundsvej | Brandalarm | Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen |
| 18:46 | Møllerlodden | Redning Andet | Assisteret med at åbne dør til stue hvor et barn var låst inde. |
| 19:53 | Sundbygårdsvej | Brandalarm | Mindre brand/røg fra brødrister placeret på tændt komfur. Foretaget eftersøgning og eftersyn i lejlighed. Udluftet lejlighed. |
| 21:29 | Rødovrevej | Brandalarm | Alarmen aktiveret uden påviselig årsag. |

| <i>Tidspunkt</i> | <i>Adresse</i> | <i>Melding</i> | <i>Beskrivelse</i> |
|------------------|---------------------------|----------------|--|
| 23:46 | Henrik Harpestrengs Vej | Brandalarm | Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. |
| 00:21 | Motorring 3 | Trafik ulykke | Soloulykke. 1 bil påkørt autoværn, tilses i ambulancen. Oprydning foretaget. |
| 01:17 | Bertel Thorvaldsens Plads | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund |
| 06:55 | Njalsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen |

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.