

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-03-2017 til kl. 08.00 den 14-03-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:14	Torvegade	Ild i container	Beredskabet sendt til ild i container, men intet fundet ved ankomst.
09:11	Troels-Lunds Vej	Brandalarm	Alarm grundet røg fra madlavning.
09:13	Bulowsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet detektor var aktiveret af damp fra autoklave.
09:26	Sydholmen	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.
09:39	Sønderringvej	Brandalarm	Elektriker havde retableret anlæg inden vores ankomst. Formentlig melder aktiveret af støv fra håndværkers arbejde med rundsav.
09:48	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabets Ankomst.
10:51	Kvæsthusbroen	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af Anlægget.
11:15	Klostervænget	Assistance til opbæring	Assistance til Sundheds og Omsorgsforvaltningen med flytning af Patient.
11:25	Bertel Thorvaldsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
13:02	Holbækmotorvejen	Naturbrand	Fortaget eftersyn, intet fundet.
13:06	Falkoner Alle	Assistance	Drejestigen rejst for at nedtage fugl, der sad fast i noget trådned ved tagrenden. Assistancen udført efter aftale med Dyrenes Beskyttelse.
13:43	Refshalevej	Assistanceydelse	Beredskabet blev sendt til eftersyn af grønt udslip i lystbådehavn Lynetten. Foretaget eftersyn og kontaktet Center for miljø der overtog skadestedet ved ankomst sammen med politiet.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
16:32	Hedegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet detektor var aktiveret pga. vandskade ved melder.
16:41	Brønshøjvej	Ild i affald	Ild i containere i skolegård slukket med HT-rør.
17:15	Holmbladsgade	Assistanceydelse	Assistance i forbindelse med påkørsel af brandhane.
18:30	Vigerslev Alle	Naturbrand	Ild i knallert, slukket med 1 HT. Rør.
21:17	Hvidovre Enghavevej	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 2 HT. Rør.
21:36	Ved Klosteret	Assistance til opbæring	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af Patient.
22:58	Sundholmsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
02:42	Sundholmsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
04:55	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm pga. håndværkers arbejde tæt på melder.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.