

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 16-03-2017 til kl. 08.00 den 17-03-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:42	Islevdalvej	Forurening	Eftersyn kraftig lugt, ventilationsanlæg ude af drift, tekniker tilkaldt.
08:53	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
09:18	Jernbane Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:47	Kronprinsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:11	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
11:26	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm pga. rengøring.
12:17	Valby Langgade	Bål på gade	Mindre ild i køkkenrulle, intet foretaget.
12:39	Værnedamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
12:42	Saxogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:09	Levantkaj	Brandalarm	Anden årsag til blind alarm. Fysik forsøg.
14:38	Langelinie Allé	Brandalarm	Anden årsag til blind alarm. Strømsvigt.
14:39	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.
15:47	Duevej	Røg fra kælder	Røglugt i kælderområde. Området gennemgået med termisk kamera, intet fundet, udluftet. Personale instrueret i gennemgang af lokaler frem mod lukning af skolen.
16:47	Lygtemagerstien	Redning	Ikke i brug.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
17:56	Peder Lykkes vej	Brandalarm	Blind alarm, pga. rygning tæt på detektor.
20:41	Elmegade	brand i elinstallation	Defekt elinstallation.
22:23	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.
23:52	Sundholmsvej	Affaldsoplag i det fri-Brand	Ild i bålfad, slukket med højtryksslange.
02:51	Nørre Farimagsgade	Trafikulykke	Køretøj påkørt facade af bygning, tilset 2 personer, ingen skader. Oprydning på stedet, væsker fra køretøj opsamlet og adgang til ejendom sikret. Skadested overgivet til politiet.
03:03	Overgaden Neden Vandet	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
05:36	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, pga. damp fra bad.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.