

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-03-2017 til kl. 08.00 den 29-03-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:04	Holbækmotorvejen	Trafikulykke	Trafikulykke, Sikring af skadested.
08:09	Gothersgade	Brandalarm	Blind alarm, pga. støv fra håndværkers arbejde tæt på melder.
08:48	Næstvedgade	Eftersyn	Eftersyn i forbindelse med aktiveret røgalarm, i lejlighed med tidligere brandskade. Skadeservice var på adressen ved beredskabets ankomst, og havde afbrudt alarmerne.
10:30	Borgbjergsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af Patient.
10:43	Peter Graus Vej	Ild i lejlighed	Ved ankomst er beboer stadig i lejligheden, beboer reddet ud og overdraget til ambulancetjenesten. Beboer havde selv slukket det meste. Foretaget eftersyn og efterslukket med lidt vand fra HT-rør. Lejlighed og opgang ventileret og udluftet. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma.
11:22	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.
11:28	Langebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
11:33	Center Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et Sprinklerhoved.
12:21	Nørregade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
12:59	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
13:28	Poul Bergsøes Vej	Trafikulykke	Trafikulykke, sikring af skadested og skånsom udtagning af en Patient.
13:41	Baldersgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af Patient.
14:23	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
14:49	Bodenhoffs Plads	Eftersyn	Ild i elinstallation, slukket af vicevært før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke. Vicevært har selv rekvireret elektriker, som ankommer før beredskabet forlader adressen.
15:19	Holsteinsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget.
16:10	Engvej	Røg fra Rækkehus	Indsat 1 tur via hoveddør, som finder brødrister stående på tændt kogeplade. Slukket kogeplade og fjernet brødrister. Skadestedet overdraget til skadeservice firma.
16:24	Mozarts Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:07	Frederikssundsvej	Færdselsuheld	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld, hvor en bil lå på taget. Alle personer var kommet ud, og blev tilset af ambulancetjenesten. Flyttet biler ind til siden, og vejbanen ryddet for vragdele.
20:53	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
21:00	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Ved ankomst oplyser personalet at der har været ild i papirkurv på beboerrum og at denne er slukket af dem. Området udluftes og beboere tilses af ambulancepersonale. Ingen synlig skade, personale vejledes om rengøring af bolig.
21:57	Kongens Nytorv	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket før beredskabets ankomst.
22:27	Kronprinsessegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:02	Baldersgade	Skraldespand i det fri	Ild i metalskraldespand, slukket med højtryksrør.
05:07	Svanemøllevej	Spuling af gade	Assistance til politiet.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
05:19	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, pga. trykfald i sprinkleranlæg.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.

