

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 10-04-2017 til kl. 08.00 den 11-04-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:51	Oceankaj	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
09:06	Pakkerivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
09:06	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
09:10	Borgergade	Brandarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:34	Rymarksvej	Brandalarm	Reel alarm. Melder aktiveret grundet røg og varmeudvikling fra stikdåse på forlænger kabel. Stikdåse lidt varmeskadet.
09:41	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:30	Pasteursvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra fejning af hal.
10:42	Struenseegade	Eftersyn	Mad brændt på i gryde, beredskabet har slået døren ind, slukket for gryden, luftet ud og repareret døren. Politiet overtager skadested.
10:46	Linnésgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:08	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm pga. kørsel med lift.
11:26	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
12:24	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:39	Platanvej	Ass. til ophjælpning	Beboer hjulpet op.
13:15	Halmtorvet	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
13:30	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:03	Vestskovvej	Trafikulykke	Sikring af skadested og oprydning efter trafikuheld.
15:09	Østergade	Redning	Pige sad fast i dørkarrusel, og kunne ikke komme fri ved egen hjælp. Skilt dørkarrusel ad og fået pigen fri. Pigen var ikke komme til skade.
15:45	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:06	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm pga. kørsel med lift.
16:46	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:07	Viborggade	Elevator stop	Åbnet elevator og hjulpet 4 personer ud. Montør mødt på stedet og overtaget skadestedet.
17:20	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra Strygejern.
18:03	Kongens Nytorv	Trafik ulykke	Færdselsuheld med 2 biler impliceret, hvoraf en bil på taget. Assisteret med førstehjælp til patienter samt sikring af skadestedet. Foretaget oprydning af vejbanen og vendt bilen tilbage på hjulene igen. Overdraget skadestedet til politiet.
19:32	Hammelstrupvej	Naturbrand-Mindre brand	Ild i cykelanhænger på bålplads, slukket med vandslukker.
20:05	Æbeløgade	Eftersyn	Eftersyn af vaskemaskine. Ved ankomsten havde beboerne afbrudt for strømmen. Foretaget eftersyn med termokamera, iab.
20:21	Muldager	Brand-MC/Knallert	Ild i knallert, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Knallert udbrændt. Hegn omkring sø brandskadet. Politiet overtog sagen.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
22:10	Rymarksvej	Røg fra butik	Under lukning af butik, bliver sikkerhedståge kanon udløst, Beredskabet udluftet lokale.
22:42	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:07	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Kortsluttet trykvandkoger har udviklet røg på 2. sal.
23:22	Tølløsevej / Solrødvej	Brand-MC/Knallert	Ild i knallert slukket med 1 HT-rør tilsat A-skum. Knallert udbrændt.
23:45	Vennemindevej	Bygn.brand-Garage,	Ved ankomst var ca. 15m2 skraldeskur og flere containere overtændt og ild i vinduesrammerne på Langøgade 8 st. th + 1. th. Omgående evakueret pågældende lejligheder samt opgraderet til niv. 2 Udlagt 2 HT-rør samt fødeslange, skaffet adgang til lejligheder samt gård fra Langøgade. Overdraget indsats i Langøgade til Sluk Skur + container udbrændt slutteligt udlagt A-skum med forsats og foretaget eftersyn med termiskkamera, iab. Varmesprængte vinduer i Vennemindevej samt Langøgade Afspærret, med minestrimmel grundet fare for nedstyrtende vinduesrammer.
07:20	Ekvipagemestervej	Forurenning	Større udslip af ammoniak fra ventilationsanlæg i kælderrum. Personalet lukkede døren og evakuerede området før brandvæsenets ankomst. Foretaget afspærring for trafik, fodgængere, cyklister mv. i et større område på Holmen. Lukket for ventilationen i bygningen samt evakueret Ca. 20 personer. Disse blev tilset af akutlægen, hvorefter en person blev bragt til hospitalet for observatør for mulig forgiftning. Indsat kemikaliedykkere for at lukke/tætnede ventilationsanlæg samt påbegynde kontrolleret ventilering/udluftning af bygningen. I samarbejde med ventilationstekniker blev ligeledes komforventilationen startet op for at sikre at der ikke var yderligere ammoniak i bygningen. Foretaget endeligt eftersyn i samarbejde med tekniker for at sikre at der ikke var yderligere ammoniak i bygningen. Overdraget skadestedet til politiet.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.

11.april 2017

