

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 23-04-2017 til kl. 08.00 den 24-04-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
10:01	Vallekildevej	Ild i bygning	Ild i bæk, slukket af beboere før beredskabets ankomst.
10:03	Havnegade	Ild i container	Ild i 25m2 container, slukket med 2 HT-rør. Lettere røgspredning til hotel, samt varmesprængte ruder fra stueetage til 2 sal.
10:30	Sofiegade	Gaslugt i bygning	Mindre gasekspllosion i 3 hjulet kaffevogn. 1 person lettere forbrændt, overleveret til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
11:30	Ankerets Kvarter	Ild i affald	Blindalarm. Affald/flis afgav dampe som blev antaget for røg. Eftersyn med termiskamera.
10:43	Rosenhøj	Brandalarm	Blindalarm. Aktiveret pga. madlavning.
12:26	G-Vej	Kemikalie uheld	Eftersyn i forbindelse med udslip af ca. 2-3000 Liter salpetersyre.
12:32	Avedøre havnevej	Oliespild	Oliespild fra køretøj. Udlagt 5 poser absodan.
12:59	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade fra overliggende lejlighed.
15:06	Ellebjergvej	Brand Andet	Eftersyn af brandhane, der stod og dryppede.
17:15	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:15	Rødovre centrum	Brandalarm	Blindalarm. Aktiveret pga. rygning.
19:38	Borgervænget	Ild i affald	Ild i seng i det fri, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Foretaget eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til politiet.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
22:13	Vognmandsmarken	Ild i skraldespand	Slukket mindre glødebrand i skraldespand, med HT-rør.
22:32	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning
00:08	Nordre ringvej	Brandalarm	Blindalarm. Aktiveret pga. damp fra bad.
00:10	Ålstrupvej	Ild i bil	Ild i bil i det fri, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Foretaget eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til politiet.
06:57	Rosenvængets Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverisikringsanlæg.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.

