

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-04-2017 til kl. 08.00 den 25-04-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:39	Julius Valentiners Vej	Redning Andet	Assistance til hjemmeplejen.
09:19	Ny Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
09:41	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
11:44	Rødovre centrum	Brandalarm	Blindalarm. Aktiveret pga. madlavning.
11:47	Carl Plougs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:19	Hans Knudsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:21	Nordre ringvej	Brandalarm	Blindalarm. Aktiveret pga. damp fra bad.
13:28	Roskildevej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Frb. Kommune med flytning af patient.
13:37	Bredager	Brandalarm	Blindalarm. Aktiveret pga. Stød/beskadigelse.
13:42	Vigerslev Allé	Assistance	Eftersyn af utæt brandhane
14:08	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
14:26	Digevangsvej	Brandalarm	Mindre brand i viskestykke på komfur, slukket ved ankomst. Efterfølgende udluftet.
15:31	Osvold Helmuths Vej	Brandalarmen	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
16:25	Sibeliussgade	Ild i container	Ild i container i det fri slukket med vandslukker.
16:33	Grøndals Parkvej	Færdselsuheld	Ved beredskabets ankomst var to biler kørt sammen og der var ingen personskaade. Beredskabet sikrede skadestedet indtil politiets ankomst og overdrog skadestedet til politiet.
17:47	Gyldenløvesgade	Brandalarmen	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra Madlavning
17:52	Stenager	Brandalarm	Blindalarm. Aktiveret pga. madlavning.
18:25	Jagtvej	Bål på gade	Bålafrænding slukket med jord af personer i nærheden. Politiet var på stedet.
21:02	Bellmans gade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
21:31	Ørestads Boulevard	Brandalarmen	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren
23:14	Otto Mønstedes Gade	Assistance	Beredskabet sendt til røglugt på kontor og undersøgte kontor samt serverrum, men der var intet at bemærke. Undersøgt med termisk kamera under gulvet, men der var intet at bemærke intet at bemærke. Aftalt med personalet at de ringer ved røglugt igen.
02:28	Hammerholmen	Brandalarm	Blindalarm. Aktiveret uden påviselig grund.
02:57	Politorvet	Assistance	Sendt til røglugt på kontor. Foretaget eftersyn af ventilation men der var intet at bemærke. Aftalt med personale at de kontakter ventilationsfirma for eftersyn af anlæg.
06:07	Priorparken	Brandalarm	Blindalarm. Aktiveret pga. madlavning.
07:06	Rosenlundsvej	Brandalarm	Blindalarm. Aktiveret pga. brandtryk aktiveret.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.