

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-05-2017 til kl. 08.00 den 10-05-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:56	Park alle	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret pga. madlavning
11:05	Poul Bundgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:10	Frederikssundsvej	Brand Andet	Assistance til KBH kommune med nedtagning af flagline.
12:19	Hvidovrevej	Mindre brand/natur	Ild i mindre træ. Slukket med vandslukker.
13:01	Borgmester Christiansens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:16	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:49	Struenseegade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
16:18	Ny Carlsberg Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
22:24	Møntmestervej	Bygn.brand-Etageejendom	Røg fra lejlighed, årsag til alarmeren var en glemt gyde på komfuret. Lejligheden udluftet og følgeskadefirma tilkaldt.
22:37	Rabarbervej	Brandalarm	Røg fra værelse, beboeren havde smidt en cigaret i sin seng, og derved antændt madrassen. Ilden blev slukket af personalet, og lejligheden blev udluftet med overtryksventilator.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.