

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-05-2017 til kl. 08.00 den 23-05-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:48	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra opvaskemaskine.
09:21	August Bournonvilles Pas.	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:25	Ejby Industrivej	Olie spild	Oliespild i kælder, aflukning af kloak og udlagt absodan for opsamling af oliespild. Teknikker og miljøvagt samt slamsuger tilkaldt. Politi overtog skadested i samarbejde med miljømyndigheder.
09:41	Klostervænget	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
09:50	Strandskolevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:49	Bertel Thorvaldsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:40	Søndre Ringvej	Brandalarm	Blind alarm, idet håndværkers arbejde tæt på detektor havde udløst alarmen.
11:55	Vigerslev Allé	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
11:59	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Produktionsanlæg.
12:02	Emil Chr. Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
12:15	Ingerslevsgade	Eftersyn	Eftersyn for aktiveret intern røgalarm. Køkkendør sprængt, lejlighed runderet iab. Dør midlertidig repareret.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

23-05-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-05-2017 til kl. 08.00 den 23-05-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
12:18	Hvidovre Stationscenter	Brandalarm	Blind alarm, idet håndværkers arbejde tæt på detektor havde udløst alarmen.
12:22	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:32	Sønder Boulevard	Ild i bil	Ild i motorrum på bil, slukket med HT'er
12:44	Gammel Mønt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:16	Nørre Allé	Eftersyn	Gaslugt i bygning. Foretaget eftersyn i bygning med gasdetektor, intet udslag. Det viste sig at lugten kom fra en slamsuger uden for objektet. Repræsentant fra virksomheden og vagt underrettet.
13:22	Bredager	Brandalarm	Mindre ildløs i papir på toilet havde udløst alarmen, branden var slukket ved beredskabets ankomst. Politi orienteret om hændelsen.
13:23	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:32	Vognporten	Ild i affald	Ild i græs efter brug af ukrudtsbrænder, branden var forsøgt slukket med haveslange, beredskabet fortog efterslukning og eftersyn. Vejledt skadevolden om brug af ukrudtsbrænder.
14:11	Paul Bergsøes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet anlægget var blevet fejlbetjent.
14:15	Holbækmotorvejen	Trafik ulykke	Beredskabet sikrede skadestedet.
14:44	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

23-05-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-05-2017 til kl. 08.00 den 23-05-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
16:58	Omøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:47	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
18:16	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:19	Ejbyvej	Røg fra Villa	Ild i udhus formentlig efter brug af ukrudtsbrænder, beboere havde selv iværksat slukning af udhuset. Beredskabet fortog eftersyn og endelig afslukning. Skadested overdraget til politi.
19:05	Strandmarksvej	Ild i græs	Ild i hæk og plankeværk, efter brug af ukrudtsbrænder, Beboere påbegyndt slukning med haveslange. Endelig afslukning med 1 HT. Skadested overdraget til politi.
19:25	Skelmosevej	Ild i græs	Brand i græs samt stol på ellers tom byggegrund. Slukket med haveslange som nabo havde udlagt.
20:43	Sjælør Boulevard	Ild i græs	Brand i pyntegran på gravsted, slukket ved brandvæsenets ankomst.
20:55	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:50	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
23:05	Christian IX's Gade	Eftersyn	Eftersyn for mulig motorbrand på bus. Foretaget eftersyn bla. Vha. termokamera.
23:11	Fredericiagade	Eftersyn	Foretaget eftersyn vha gasdetektor, intet udslag. Konstateret at lugten med stor sandsynlighed stammede fra asfaltarbejde i området.
23:48	Rønningsvej	Røg fra kælder	Brand affaldscontainer i kælder, slukket med 1 HT'er.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

23-05-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-05-2017 til kl. 08.00 den 23-05-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
00:54	Paul Bergsøes Vej	Ild i affald	Kraftig ildløs i større affaldsoplag op ad bygning hos virksomheden HCS – affaldsoplag bestod af diverse bygningsaffald og storskrald. Fare for brandspredning til bygning samt andre affaldsbunker på lokaliteten. Kraftig røgudvikling med en svag vind fra sydvest – røgen drev svagt mod nordøst ud over Motorring 3. Brande slukket med 3 C-rør som blev indsat i samarbejde med en bulldozer fra virksomheden. Inden beredskabet forlod stedt blev der udlagt skum over affaldsbunken. Skadested overdraget til politi.
03:11	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:20	Færgehavnsvej	Ild i bil	Ild i lastbil, slukket med 2 HT'er.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

23-05-2017