

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-06-2017-2017 til kl. 08.00 den 23-06-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:02	Henrik Rungs Gade	Eftersyn	Ild i madras, slukket før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera, iab. Beboer tilset af ambulancepersonale, iab. Udluftet lejligheden.
08:50	Oksens Kvarter	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på detektor.
09:08	Gammel Mønt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:46	Amaliegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:07	H.C. Andersens Boulevard	Trafik ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem lastbil og personbil. Ved beredskabets ankomst var føreren af personbilen bragt til ambulance. Opsamlet mindre spild af kølevæske fra lastbil med 5 liter Absodan og fejlet kørebanen for glas og øvrige fragmenter. Lastbil kørt til vejkant og trukket personbil til Dantes Plads 1, foran Glyptoteket i samråd med politiet. Afmonteret batteripoler på startbatteri på personbilen (el-bil) og overdraget skadestedet til politiet.
10:55	Havnegade	Trafik ulykke	Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurennet ved færdselsuheld mellem bybus og lastbil.
11:01	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
11:10	Dronningensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:29	Vindmøllevej	Redning Andet	Assistance i forbindelse med trykstigning i 20 m3. kølevands beholder, ej i brug.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

23-06-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-06-2017-2017 til kl. 08.00 den 23-06-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
11:32	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
13:28	Alhambravej	Trafik ulykke	Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var Kongevej blevet forurennet ved færdselsuheld mellem bus og personbil.
13:52	Frederikssundsvej	Benzin udslip	Opsamling af benzinspild samt rengøring af kørebanen, som var forurennet på grund af utæthed i brændstofsysteemet på personbil.
14:18	Nykær	Røg fra lejlighed	Ild på altan, adgang fra gadesiden via stige, brand i hynder slukket med vandslukker. Leglighed og trappe efterset for røgspredning. Skadested overdraget til politi.
15:26	Tikøbgade	Røg fra trappe	Eftersyn foretaget, idet anmelder mente at kunne lugte røg på fortrappe og intern røgalarm var aktiveret i lejlighed på 4. sal. Foretage eftersyn på fortrappe, bagtrappe samt loftsrum, iab. Ved åbning af brevsprække til lejlighed på 4. sal konstateredes svag røglugt. Foretaget visuelt eftersyn gennem vinduer ved rejsning af drejestige, iab. Ved eftersyn fra gårdside konstateredes åbentstående tagvindue til lejligheden. Overdraget skadestedet til politiet, som ville tage kontakt til lejlighedens beboer.
16:03	Gothersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på Detektoren.
17:20	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
18:27	Sundkrogsgade	Olie spild	Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet Kalkbrænderihavns-gade forurennet ved lækage på lastbil.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

23-06-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-06-2017-2017 til kl. 08.00 den 23-06-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
18:33	Lyngbyvej	Trafik ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld med 2 personbiler. Ved beredskabets ankomst var føreren af begge biler ude. Begge blev tilset af ambulance personallet. Kørt personbil væk fra kørebane til siden af vejen samt fejlet kørebane. Overdraget skadestedet til politiet.
18:55	Middelgrundsvej	Eftersyn	Eftersyn i lejlighed da intern røgmelder afgav alarm, iab.
18:56	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:08	Sydbanestien	Ild i affald	Glødebrand i græsareal på kirkegård, slukket med HT-rør.
19:23	Sortedam	Dossering	Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
20:55	Palægade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.
22:21	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra lys i lagkage.
23:12	Nyhavn	Eftersyn	Røg fra el installation grundet elektrisk kortslutning i Neon skilt. Røgspredning til fordelingsgang samt over nedsænket loft udluftet. Kontrolleret alle ledninger fra skilt med termisk kamera, iab.
23:51	Serridslevvej	Ild i container	Ild i affaldsbøtte i det fri, slukket med HT-rør.
00:03	Egevolden	Brandalarm	Falsk alarm, idet en detektor var aktiveret af ild fra lighter.
00:10	Blegdamsvej	Trafik ulykke	Trafik ulykke, sikret skadested, flyttet biler ind til siden og Fredensgade opsamlet diverse bildele

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

23-06-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-06-2017-2017 til kl. 08.00 den 23-06-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
00:19	Pilesvinget	Ild i affald	Ild i affaldsbøtte i det fri, slukket med HT-rør.
07:18	Banemarksvej	Brandalarm	Blind alarm, teknikker på stedet afprøvede anlægget.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

23-06-2017