

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-07-2017 til kl. 08.00 den 12-07-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:01	Holmens Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:09	Fabrikmestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:23	Dronningens Tværgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Produktionsanlæg.
09:57	Gamle Carlsberg Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
10:02	Sankt Knuds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
10:17	Tornehøj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig årsag.
10:35	Ramsingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra højtryksrensere.
10:53	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:20	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:36	Havnegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:47	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
12:12	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Brandalarm udløst grundet røg fra defekt støvsuger. Ved beredskabets ankomst havde personalet frakoblet strøm til støvsugeren, hvilket havde stoppet røgudviklingen. Udluftet området og foretaget eftersyn, iab.
13:20	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:17	Kultorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:48	Colbjørnsensgade	Min. Forurening	Lækage fra benzintank på personbil, udlagt absol under bil, opsuget ca. 20 liter benzin via opbrudt tankdæksel, sat seddel i forrude til ejer.
15:54	Vilhelm Thomsens Allé	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med HT.
17:17	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:21	Helsingborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
19:41	Hvidovrevej	Oliespild	Mindre oliespild på vejbane. Udlagt Absol.
19:56	Dahlerupsgade	Brandalarm	Elektrisk kortslutning i mikrobølgeovn gav lidt røgudvikling. Afmonteret ovn, og udluftet lejligheden.
20:29	Roskildevej	Mindre naturbrand	Ild i hæk, slukket med 2 HT.
22:55	Trangravsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
23:18	Remisevej	Ild i bil	Overtændt varevogn på parkeringsplads, slukket med 2 HT rør, tilsat A-skum, skadestedet efterfølgende overdraget til politiet.
00:49	Estlandsgade	Ild i skraldespand	Ved brandvæsnetts ankomst, havde der været brand i en stor sort affaldssæk på stativ, denne var slukket.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
01:37	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
02:29	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
06:08	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:21	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:44	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:23	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.