

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-08-2017 til kl. 08.00 den 06-08-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:44	Bispebjerg Bakke	Røg fra bygning	Efterslukning af klubhus efter brand tidligere på døgnet. Slukket med HT rør.
12:52	Prøvensvej	Brandalarm	Blind alarm uden påviselig årsag.
13:13	Istedgade	Springtæppe	Assistance til politiet ved springtæppeaktion idet en person sad på taget af beboelsesejendom i 5. sals højde. Ved beredskabets ankomst var personen kravlet tilbage til sin lejlighed og konstateret uden for fare. Overdraget skadestedet til politiet.
13:14	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm idet detektor var udløst af damp/os fra madlavning.
13:29	Bellahøjvej	Ild i bil i det fri	Mindre ildløs i kabine på personbil. Slukket med HT rør
13:56	Linnésgade	Brandalarm	Blind alarm idet detektor var udløst uden påviselig grund.
14:04	Bellahøjvej	Brandalarm	Blind alarm, idet detektor var var udløst pga. håndværkeres arbejde tæt på detektoren.
15:15	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet detektor var var udløst pga. damp/os fra madlavning.
15:19	Nyhavn	Eftersyn	Blind alarm idet anmelder antog damp fra udluftningskanal/rist i gaden som ildløs.
15:27	Vigerslevvej	Færdselsuheld	Solouheld . oprydning efter færdselsuheld . Opsamling af glas efter på kørsel af glarmestervogn . 1 ambulance på skadestedet, politiet overtager skadestedet.
16:42	Brøndbyøster Station	Redning-Fastklemmt	5 årig pige fastklemmt mellem dobbelt gelænder. Frigjort med spreder.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

06-08-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-08-2017 til kl. 08.00 den 06-08-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
17:00	Oxbjergvej/Jyllingevej	Færdselsuheld	3 biler impliceret i FUH, 2 tilskadekomne -større materiel skade og benzinudslip. Oprydning på skadestedet samt hjælp til amb. Tjenesten.
18:00	August Bournonvilles Passage	Brandalarm	Blind alarm, idet detektor var var udløst pga. spray hårlak tæt på detektor.
18:23	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet detektor var var udløst pga. damp/os fra madlavning.
19:46	Store krog	ild i affald	Ild i affald i det fri slukket med HT-rør. Brædder på tætstående skur brandskadet. Tilkaldt varmemester for eftersyn i skur, iab.
20:05	Bernhard Bangs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:32	Under Krystallen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:36	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:48	Frederikssundsvej	Færdselsuheld	Sikring af skadested ifm. Uheld.
22:09	Øster Allé	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
23:08	Brobyvej	Røg fra bygning	Ild i rækkehus, slukket med HT-rør, udluftet og overgivet til politiet.
00:12	Øresundsvej	Eftersyn	Eftersyn idet anmelder mente at kunne lugte røg fra Øresundsvej. Foretaget eftersyn i opgange, lejligheder, svalegang samt affaldsskakt, iab. Konstateret kraftig brug af vandpipe i et lejemål, hvorfra røglugten menes at stamme fra.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

06-08-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-08-2017 til kl. 08.00 den 06-08-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
00:38	Sølvgade	Færdselsuheld	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 taxa personbiler. Føreren af den ene taxa tilset af ambulancepersonale for nakkesmerter og konstateret skadefri. Udlagt cirka 3 kg. Absodan til opugning af væsker og bortskaffet dette. Overdraget skadestedet til politiet.
01:11	Prags Boulevard	Færdselsuheld	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld med en enkelt personbil. Ved beredskabets ankomst var personbilen forladt og der fandtes ingen personer på stedet. Overdraget skadestedet til politiet.
02:13	Vermundsgade	Ild i bil	Assistance til politiet, idet gerningsmænd havde hældt brandbar væske ud på terræn under 7 parkerede biler og antændt dette, dog med begrænset effekt, således at der alene var opstået brand i kofangeren på en enkelt bil. Slukket af politiet ved beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn for brandspredning til øvrige køretøjer, iab. Overdraget skadestedet til politiet.
02:44	Islevbrovej	Brandalarm	Blind alarm. Melder aktiveret uden påviselig grund.
06:21	Under Krystallen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

06-08-2017