

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-08-2017 til kl. 08.00 den 12-08-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:00	Islands Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
08:01	Holmens Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:17	Griffenfeldsgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
08:20	Knippels Bro	Mindre spild	Malerbøtte med hvidmaling tabt på cykelsti. Forsøgt fjernet med superhøjtryk og skumvæske uden held.
08:51	Mosedalvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:51	Strandgade	Olie spild	Eftersyn for oliespild i havnen. Konstateret oliefilm langs kajkanten, som muligvis stammede fra sunket båd der var hævet i går. Kontaktet havnefoged som overtog skadestedet.
10:04	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, sprinkler påkørt.
11:12	Ingerslevs gade	Redning Andet	Assistance til politiet.
11:13	Vigerslev Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:21	Friheden station	Trafik ulykke	Sikring af skadested, oprydning.
14:45	Motorring 3	Trafik ulykke	Sikring af skadested, oprydning.
15:20	Krogager	Brand andet	Blind alarm, røg fra grill.
15:26	Holbæk motorvejen	Trafik ulykke	Sikring af skadested, oprydning.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**11-08-2017**

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-08-2017 til kl. 08.00 den 12-08-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
15:45	Lygtemagerstien	Eftersyn	Ild i elkedel placeret på komfur, slukket af beboer før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn termisk kamera, intet at bemærke.
21:14	Ulsø parken	Brand alarm	Blind alarm, grundet tobaksrygning.
23:14	Pottemagerstien	Eftersyn	Eftersyn for lugt, intet at bemærke.
00:18	Knapmagerstien	Ild i knallert	Ild i knallert, slukket med vandslukker.
01:21	Langelinie Allé	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog skorstensrøg for ildløs.
01:55	Jern holmen	Brand alarm	Blind alarm, damp fra rengøring.
02:07	Havdrupvej	Ild i el-skab	Ild i el-skab, samt buske og træer. Slukket HT-rør, samt 6 stk. CO2 slukkere. Skadestedet overdraget til radius.
02:47	Tranehavegård	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
06:18	Kvæsthusbroen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**11-08-2017**