

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-08-2017 til kl. 08.00 den 28-08-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:53	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret
08:58	By stævne parken	Brandalarm	Ild i brød i brødrister, havde udløst mobilsprinkler samt brandalarmen. Ildløs slukket af personale og sprinkler før beredskabets ankomst. Skadestedet overdraget til personalet og politiet.
10:30	Tagensvej	Olie spild	Foretaget eftersyn for oliespild på vejbane ved lyskrydset, intet fundet.
10:50	Amagerfælledvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person
15:15	Strynøgade	Ild i lejlighed	Rejst drejestigen for adgang til altan og af slukket mindre ildløs i altankasse. Skadestedet overdraget til politiet.
16:16	Vibevej	Brand Bil i det fri	Brand omkring motorrummet på gravemaske, slukket med HT-rør tilsat A-skum
16:47	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
16:51	Tietgensgade	Brandalarm	Ild i komfur med fedtbakke, forsøgt slukket af tivoli beredskab. Slukket med CO2 og HT-rør. Foretaget eftersyn af ventilationsanlæg med termisk kamera, intet at bemærke. Restaurant samt tilstødende lokaler udluftet med overtryksventilator. Skadestedet overdraget til Tivoli Beredskab, samt skadeservice
17:15	Store Kongensgade	Røg fra Lejlighed	Ild i viskestykke og skærebræt i køkken, slukket med HT-rør. Udluftet lejligheden ved hjælp af naturlig ventilation, og overdraget skadestedet til politi og skadeservice firma.
20:45	Tietgensgade	Spuling af gade	Kørebanen fejlet for glasskår.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**27-08-2017**

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-08-2017 til kl. 08.00 den 28-08-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
21:40	Christian II's Allé	Ild i bil	Ild i bil, slukket med HT-rør.
23:04	Peter Ipsens Allé	Ild i bil	Ild i 2 biler, slukket med HT-rør.
23:07	Stærevej	Ild i bil	Ild i bil, slukket med pulverlukker før beredskabets ankomst. Efterslukket med skumrør.
02:41	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:23	Hovedvejen	Ild i butik	Ild i køleskab, slukket med en pulverlukker, før beredskabets ankomst.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**27-08-2017**