

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-09-2017 til kl. 08.00 den 04-09-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:09	Drejøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:05	Strandboulevarden	Trafik ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.
10:08	Rådmand Steins Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra glemte viskestykker på kogeplade.
12:03	Valby Langgade	Oversvømmelse	Lightergas antændt efter fyldning af plejepersonale. Plejebolig røg og vandskadet. Mobilt sprinkleranlæg udløst.
12:43	Prøvensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:38	Ægirsgade	Eftersyn	Benzin lugt i kælder. Intet benzinspild fundet. Kælder og opgange udluftes.
14:05	Torvegade	Trafik ulykke	Person påkørsel, cykellist under lastbil, skadested afspærret, assistance til ambulancetjenesten, kvæstet person udtaget på spinebord, skadested overdraget til politi.
15:05	Kilevej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
15:53	Volosvej	Eftersyn	Brand i trådkurve i vaskerum, slukket ved ankomst. Eftersyn foretaget - iab.
17:19	Ørestads Boulevard	Eftersyn	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
17:26	Filosofvænget	Eftersyn	Røg fra bil, oliefyrr i bil ryger når det starter ca. med 4 min mellemrum, politiet overtager skadestedet, ringer til ejer og få ham til at slukke for dette og køre til service.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

04-09-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-09-2017 til kl. 08.00 den 04-09-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
17:58	Tuborgvej	Springtæppeaktion	Assistance til politiet.
18:17	Radissevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:30	Kilevej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
19:19	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:31	Kroagervej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med vandslukker.
20:01	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blink og skab ikke aktiveret ved ankomst.
20:26	Kastrupvej	Eftersyn	Eftersyn for røglugt, røg fra madlavning som var brændt på, ellers intet at bemærke.
21:40	Rødovre Station	Røg fra bygning	Ild i kælder, slukket med 2. HT. Kælderen eftersøgt og efterfølgende ventileret med overtryk. Politi overtog skadestedet.
22:46	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brandvæsnetts ankomst.
23:37	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
23:47	Kong Georgs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

04-09-2017