

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-09-2017 til kl. 08.00 den 16-09-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:57	Mimersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
09:55	Falkoner Alle	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved HBR. ankomst.
10:39	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:33	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:06	Vennemindevej	Eftersyn	Eftersyn af tag, taget løs tagsten ned ved brug af personale i drejestige. Overdraget skadestedet til politiet.
12:25	Lyneborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra tyverisikringsanlæg.
12:47	Ryvangs Allé	Ild i papirkurv	Brand i skraldespand, slukket ved HBR ankomst. Foretaget efterslukning med vandslukker.
13:03	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig rygning tæt på detektoren.
13:16	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:54	Betty Nansens Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
15:00	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:20	Amagermotorvejen	Trafik ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

16-09-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-09-2017 til kl. 08.00 den 16-09-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
15:44	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
16:25	Rørvang	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.
16:42	Kettevej	Forurening	Opsamling af 10 liter hydraulik olie fra kørebanen, med absodan.
17:48	Folehaven	Trafik ulykke	Mindre trafik ulykke, skadestedet sikret og kørebanen ryddet for vragdele, skadested overgivet til politi.
18:15	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
19:06	Frederikssundsvej	Eftersyn	Mindre brand i inventar, slukket før HBR ankomst. Eftersyn foretaget, iab. Overdraget skadestedet til politiet.
19:27	Kroagervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet tobaksrygning tæt på detektor.
20:05	Brøndbyøstervej	Trafik ulykke	Beredskabet sikrede skadestedet, en person frigjort fra køretøjet ved hjælp af hydraulisk værktøj. Skadestedet ryddet for vragdele og overgivet til politi.
20:21	Enghavevej	Ild i lejlighed	Ild i bagepapir i ovn, slukket før HBR ankomst. Foretaget eftersyn og udluftning. Overdraget skadestedet til politiet.
23:09	Dalkær	Ild i affald	Ild ui affaldsoplag, slukket med 1. HT.
23:59	Thorvaldsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
00:36	Fredericiagade	Benzin udslip	Oprydning efter utæt tank på motorcykel. Udlagt 10 kg. absodan.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

16-09-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-09-2017 til kl. 08.00 den 16-09-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
01:18	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:01	Fragtvej	Ild i affald	Ild i affald i det fri, slukket med HT'er tilsat skumvæske.
02:04	Gamle Carlsberg Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
02:16	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra rengøring.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

16-09-2017