

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-09-2017 til kl. 08.00 den 23-09-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:30	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
09:40	Tybjergparken	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag.
10:14	Thomas Koppels Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:29	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:08	Trangravsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
11:17	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:08	Thorshavnsgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
12:59	Heinesgade	Eftersyn	Mindre lækage i gasrør repareret efter håndværkers arbejde med vinkelsliber. Skadestedet overdraget til politiet.
13:40	Kilevej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
14:41	Amagerbrogade	Eftersyn	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:43	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:57	Rønnegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:03	Gamle Landevej	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret af os fra madlavning.
15:37	Angelgade	Eftersyn	Eftersyn for gaslugt i beboelsesejendom. Der foretaget eftersyn med gasdetekter. Intet fundet.
15:52	Østerfælled Torv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

22-09-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-09-2017 til kl. 08.00 den 23-09-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
16:07	Poul Bergsøes vej	Ild i affald	Ild i større bunke affald, slukket med vandkanon, C-rør samt HTer. Virksomhedens egne rendegravere blev indsat til at sprede affaldet, for at lette sluknings arbejdet.
17:27	Østerfælled Torv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:08	Vanløsehøj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:49	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:55	Ekvipagemestervej	Brandalarm	Blind Alarm, en ukendt person havde sat en hånd foran en linjedetektor.
20:58	Østerfælled Torv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:13	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
21:36	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:01	Poul Bergsøes vej	Ild i affald	Ild i affaldsbunke, slukkes med vandkanon i samarbejde med virksomhedens rendegravere, der fik rodet op og spredt affaldet. Eftersyn blev foretaget senere på aftenen.
22:27	Tietgensgade	ISL-Eftersyn	Assistance til politiet som ønskede vores vurdering af antallet af personer som var i Tivoli, i forbindelse med en koncert. Ved vores ankomst, var der ca. 30 minutter tilbage af koncerten, og iflg. Tivoli var der ikke for mange i forhold til det tilladte antal. Vi aftalte de videre foranstaltninger med politiet og Tivolis personale.
23:05	Vindruens Kvarter	Røg fra Villa/Rækkehus	Røg fra villa, Ved ankomst blev 1.Tur indsat med HT til sikring mod brandspredning til nabo rækkehus. Efterfølgende foretaget afslukning indvendigt i tagkonstruktionen.
00:49	Tagensvej	Eftersyn	Eftersyn af intern brandmelder som var aktiveret, ved ankomst var der fest på kollegiet. I den forbindelse var der blevet brugt en røgkanon, og røgen fra denne havde udløst alarmen. Udluftet rummet og reetableret meldereren.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

22-09-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-09-2017 til kl. 08.00 den 23-09-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
04:16	Bredgade	Brand Andet	Assistance til politiet, En person, mand 27 år var blevet låst inde i en lukket gård. Ved hjælp af beboer i bygningen fik vi adgang til gården og lukket manden ud.
05:02	Rigsdagsgården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:18	Lauritz Sørensens Vej	Ild i knallert	Slukket med HT. Foretaget eftersyn af facade med termisk kamera iab.
05:19	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, sprinkler alarm aktiveret uden påviselig årsag.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

22-09-2017