

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 23-09-2017 til kl. 08.00 den 24-09-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
10:45	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:17	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:27	Peter Bangs Vej	Trafik ulykke	Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurennet ved færdselsuheld.
14:41	Frederikssundsvej	Røg fra Butik	Glødebrand i ventilationsanlæg, slukket med skæreslukker. Slået hul i ventilationsrør for adgang. Demonteret dele til ventilationsanlæg for eftersyn. Ventileret restaurant overtryksventilator. Overdraget skadestedet til politiet.
15:00	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:30	Vesterbrogade	Redning	Pige der havde fået kædelås rundt om livet, Kædelåsen klippet af med boltsaks.
16:38	Rabarbervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:45	Halmtorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:19	Hovedvagtsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:20	Emblasgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:20	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:10	Sionsgade	Bål på gade	Ild i affald på gaden. Slukket med 1 HT rør påsat skumforsats.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

24-09-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 23-09-2017 til kl. 08.00 den 24-09-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
20:57	Slotsherrensvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved HBR ankomst. Eftersyn foretaget, iab.
22:00	Lauritz Sørensens Vej	Ild i container	Ild i container, slukket med vandslukker og efterslukket med HT-rør.
23:13	Lyrskovgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning.
01:35	Brigadegården	Elevator stop	Elevatordør åbnet i samarbejde med montør, og 7 personer udtaget af elevator.
02:03	Hareskovvej	Trafik ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med trafikuheld.
02:20	Valbygårdsvej	Eftersyn	Alarmeret til intern røgalarm, lyden stammede højst sandsynligt fra et vækkeur.
04:10	Sølvgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:37	Centrumforbindelsen	Trafik ulykke	Foretaget sikring af skadested efter færdselsuheld hvor 2 personbiler var involveret. Udtaget patient skånsomt ad sidedør efter aftale med akutlæge og efter at have klippet dør af køretøj. Efterfølgende foretaget rengøring af vej fra oliespild samt div. vragdele. Slæbt en personbil ind i midterrabatten efter aftale med politiet for hurtigst muligt at reetablere trafikken. Overdraget skadestedet til politiet.
07:17	Vandkunsten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

24-09-2017