

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-10-2017 til kl. 08.00 den 05-10-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:08	Blegdamsvej	Eftersyn	Eftersyn for gaslugt. Intet at bemærke.
08:27	Nøjsomhedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:53	August Bournonvilles Pass.	Brandalarm	Blind alarm, idet en linjedetektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:29	Nansensgade	Eftersyn	Eftersyn idet intern røgmelder var aktiveret uden påviselig årsag.
09:55	Sydhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra vaskeslange.
09:59	Frederiksborgvej	Røg fra bygning	Udluftning og ventilering af lokaler tilhørende krematorium grundet strømudfald til ventilationsanlæg. Opsat overtryksventilator og i samarbejde med tekniker genstartet bygningens ventilationsanlæg. Tilkaldt skadeservice.
10:19	Artillerivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:23	Lyngbyvej	Olieudslip	Opsamling af olie på cirka 30 meter vejbane, som var blevet forurenset ved færdselsuheld. Udlagt 80 liter Absodan og opsamlet dette. Overdraget skadestedet til SOS vejhjælp.
10:28	Erhvervsvej	Færdselsuheld	Bil mod bil. En tilskadekommen. Sikret skadestedet samt foretaget oprydning.
10:30	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
10:44	Kirkebjerg Allé	Brandalarm	Blind alarm som følge af håndværkeres arbejde.
10:45	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:02	Naverland	Oliespild	Større spild af diesel fra en kassevogn. Udlagt 20 sække absodan. Slamsuger rekvireret for opsamling.
11:28	Nikolaj Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

05-10-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-10-2017 til kl. 08.00 den 05-10-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
11:55	Sølvgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:03	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
12:24	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
12:43	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
13:09	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde.
13:23	Avedøre havnevej	Færdselsuheld	Tre biler implicerede. Ingen tilskadekomne. Foretaget sikring samt oprydning på skadestedet.
13:58	Holmens Kanal	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
15:18	Nordre Ringvej	Færdselsuheld	Fodgænger påkørt af lastbil. Foretaget sikring samt afskærmning. Assisteret ambulance.
15:30	Store Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
16:08	Hovedvagtsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:30	Sankt Peders Stræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:53	Øster Søgade	Færdselsuheld	Melding om færdselsuheld. Ved Beredskabets ankomst fandtes ingen tegn på færdselsuheld.
17:24	Troels-Lunds Vej	Assistance til politiet	Fældning af væltet træ, som blokerede dele af vejbane.
19:44	Neergaards Allé	Brandalarm	Blind alarm som følge af støv og snavs i detektor.
19:45	Nørrebrogade	Ild i affald	Ild i affaldsbeholder i det fri, slukket med vandslukker.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

05-10-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-10-2017 til kl. 08.00 den 05-10-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
20:01	Søndre Fasanvej	Færdselsuheld	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 personbiler. Afspærret vej samt fejte vejbaner for glasskår mv. Skadestedet overdraget til politiet.
20:13	Frederiksvej	Eftersyn	Eftersyn for røglugt i beboelsesejendom. Efterset for- og bagtrapper, lejlighed samt loft, iab.
22:08	Jyllingevej	Færdselsuheld	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Skadestedet overdraget til politiet.
02:16	Halmtorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
05:51	Amagermotorvejen	Færdselsuheld	To biler kørt sammen. Foretaget sikring af skadested, afspærret og ryddet op.
07:11	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
07:59	Sydhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

05-10-2017