

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-10-2017 til kl. 08.00 den 12-10-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:08	Vimmelskafte	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:09	Nøjsomhedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:20	Mellemforts Allé	Ild i lastbil	Mindre brand i affald ved siden af skraldebil. Slukket med højtryksrør. Skadestedet overdraget til politiet.
08:25	Bertel Thorvaldsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:57	By toften	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.
09:09	Amerika Plads	Brandalarm	Større sprinkler lækage på hovedforsyning. lokalisering af lækagen i kælderen ved p-kælder D1, lukket for sprinkler pumper samt forsyningen til dette. Opsuget og bortskrabt ca. 8000 liter vand i kælderen, samt tilstødende rum i p-kælder. Skadestedet overdraget til skadeservice.
09:10	Køge bugt motorvejen	Trafik Ulykke	Stoppet på radio.
09:42	Halling Parken	Olie spild	Udlagt Absodan, samt oprydning.
10:11	Naverland	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp fra rengøring.
10:51	Østbakkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning.
11:02	Hanstholmvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**11-10-2017**

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-10-2017 til kl. 08.00 den 12-10-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
11:24	Grønjordsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:30	Svend Von veds Vej	Ild i villa	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, konstateret at "røgen" var fra et tyverisikringsanlæg i en villa.
11:35	Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
12:27	Bellahøjvej	Færdselsuheld	Foretaget sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 biler. Assisteret ambulancetjenesten med behandling af patient. Bugseret begge biler ind til siden. Foretaget oprydning på vejbanen.
12:53	Ester Møllers vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
13:10	Øster Voldgade	Brandalarm	Ved eftersyn konstateres luft af brændt elektronik som formentlig var årsag til aktivering af brandalarmeringsanlægget. Tekniker tilknyttet bygningen overtog inspektion af bygningens.
13:13	Sydvestvej	Brandalarm	Blind alarm, grundet påkørsel af alarmtryk.
13:17	Ørestads	Boulevard	Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af teaterrøg fra røgkanon.
13:44	Stormgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:53	Frue Plads	Brandalarm	blind alarm da håndværker udløste linje detektor.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**11-10-2017**

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-10-2017 til kl. 08.00 den 12-10-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
14:07	Frue Plads	Brandalarm	Stoppet før afgang.
14:20	Urmagerstien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
15:35	Sydvestvej	Brandalarm	Teknisk fejl.
15:42	Sylows Alle	Elevator stop	Stoppet under fremkørsel, der blev ikke behov for beredskabets assistance.
16:18	Frederiksborggade	Færdselsuheld	Bil påkørt trafiklys i fodgænger felt og rammer herefter 2 cyklister. Rekv. DONG ifm. afrevet trafiklys, Overdraget skadestedet til politiet.
16:38	Titangade	Røg fra kælder	Ild i kælderskakt under beboelsejendom. Ved beredskabs ankomst konstateres røg i kælder. Indsat 1. Røgdykkerhold med højtrykslange til slukning af brand fra udvendig kælder nedgang. Tryksætning af trappe for hindring af yderligere røgspredning til lejligheder. Skadeservice rekvireret og skadestedet overdraget til politiet.
16:44	Køge bugt motorvejen	Trafik ulykke	Sikring af skadested, oprydning.
17:14	Kirkebjerg Alle	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.
20:07	Humblebækgade	Eftersyn	Anmelder mener at der lugter at Salmiak spiritus. Intet at bemærke eller lugt, fra stue og til 5. sal. Udluftet opgangen med naturlig ventilation. Fjernet et minimalt spild på trappen.
20:10	By parkvej	Brandalarm	Blind alarm, grundet tobaksrygning.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**11-10-2017**

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-10-2017 til kl. 08.00 den 12-10-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
00:34	Lyrskovgade	Springtæppe	Turen annulleret inden afgang.
00:48	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:51	Mandelvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:21	Vesterbrogade	Røg fra Butik	Mindre brand i butik. Indsats et røgdykkerhold med højtryksslange til slukning af brand. Ventilation af Kælder og butik. Skadestedet overdraget til politiet.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**11-10-2017**