

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-10-2017 til kl. 08.00 den 22-10-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
10:47	Sølvgade / Øster	Færdselsuheld	Færdselsuheld mellem to biler, ingen personskade. Sikret Farimagsgade skadestedet. Foretaget oprydning på skadestedet og skubbet de to biler ind til siden. Overdraget skadestedet til politiet.
11:00	Ragnagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:15	Lautrupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:58	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af damp fra badning. Foretaget eftersyn, iab.
12:05	Gamle Vasbygade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
13:02	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:33	Ragnagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
14:59	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
16:26	Strandgade	Røg fra Lejlighed	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste Sig ikke at være damp fra produktion af indfarvning af tekstiler. Foretaget eftersyn, iab. Ejer informeret om at Beredskabet har været på adressen.
17:01	Ørnevej	Eftersyn	Beboer havde observeret en lyd fra naboen, formentligt på grund af manglende batteri på hjemme røgmelder. Foretaget eftersyn brevsprækken samt fra gaden og kunne ikke konstatere røg i lejligheden. Henvist beboer til rådgivning fra politiet

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

21-10-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-10-2017 til kl. 08.00 den 22-10-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
17:07	Tietgensgade	Gaslugt i bygning	Ved beredskabets ankomst havde firer fightere fra Tivoli afbrudt for strøm og gas til bygningen. Foretaget måling af gas og konstateret at der var gas i bygningen, udluftet bygningen ved hjælp af overtrykventilator. Foretaget måling, intet udslag. Tivoli rekvireret teknikker for rep. af gasinstallationen før dette må anvendes igen. Overdraget skadestedet til politiet.
17:14	Sundparken	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af Patient
17:23	Nordstjernevej	Brandalarm	Blindalarm. Melder aktiveret pga. rygning.
17:47	Hermuds Alle	Brandalarm	Blindalarm. Melder aktiveret pga. røgkanon.
18:05	Ravnsborggade	Redning Andet	Stor trægren delvist knækket af træ i ca. 10 m. højde hvilende på ophængs ledninger for gadebelysning. Savet grenen i mindre stykker, taget disse ned vha. drejestige samt ryddet vejbane for
18:07	Holbækmotorvejen	Trafikulykke	Soloulykke. Behjælpelig med oprydning på skadested.
18:23	Peter Bangs Vej	Færdselsuheld	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor en personbil var involveret. Fjernet pluspol fra batteri, skubbet bil til siden samt foretaget oprydning af vragdele fra vejbane. Overdraget skadestedet til politiet.
18:59	Langebrogade / Amager	Færdselsuheld	Færdselsuheld på langebro, hvor 4 biler var impliceret. Ingen Boulevard personskade. Foretaget afspærring og sikring af skadestedet. Rengjort vejbanen for div vragrester, biler skubbet ind til siden. Overdraget skadestedet til politiet.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

21-10-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-10-2017 til kl. 08.00 den 22-10-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
19:39	Borups Alle	Ild i affald	Ild i skraldespand, slukket med vandslukker.
21:32	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm idet en røgkanon var aktiveret i forretning. Foretaget eftersyn og udluftning, iab.
23:33	Stubmøllevej	Røg fra lejlighed	Røg fra glemt mad på komfur og i ovn. Sprængt dør for adgang samt hjulpet person ud af lejlighed og overdraget vedkommende til ambulancemandskab og akutlæge for kontrol for evt. røgforgiftning. Ovn tømt og slukket og pande på komfur fjernet fra varmeplade. Eftersøgt og ventileret lejlighed. Reetableret dør samt overdraget skadested til politiet.
01:06	Axel Strøbyes Vej	Ild i affald	Ild i havebord, stole mv på terrasse, slukket med en vandslukker. Den yderste rude i vinduespartiet varmesprængt. Foretaget eftersyn, iab.
01:48	Kisumparken	Ild i bil Ild i bil.	Slukket med 1 HT- rør
02:22	Strandgade / Christianshavns Kanal	Drukneulykke	Stoppet på radio før afgang.
04:21	Blokland	Ild i lejlighed	Ved Beredskabets ankomst er alle ude af lejlighed. AF slukket ild i div. indbo i stue med HT-rør. Foretaget eftersyn og udluftning, iab. Overdraget skadestedet til politiet
05:01	Kastellet	Eftersyn	Foretaget eftersyn af varmt komfur, afbrudt for EL.
06:58	Krystalgade	Brandalarm	Let røgslør i varmecentral. Udluftet reetableret anlægget.
07:25	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af damp fra badning.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

21-10-2017