

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-11-2017 til kl. 08.00 den 10-11-2017

| <i>Tidspunkt</i> | <i>Adresse</i> | <i>Melding</i> | <i>Beskrivelse</i> |
|------------------|------------------|----------------|--|
| 08:13 | Sundholmsvej | Brandalarm | Ild i papirkurv på værelse, slukket af personalet med slangevinde ved beredskabets ankomst. Personalet havde også fået beboer ud fra værelset ved ankomst. Beboer tilset af ambulance. Foretaget udluftning af værelse med ventilator samt eftersyn. Skadeservice tilkaldt for eftersyn af værelse. Skadestedet overdraget til politiet. |
| 08:26 | Njalsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 08:41 | Bispebjerg Bakke | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 09:32 | Hyltebjerg Allé | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 09:43 | Nyelandsvej | Eftersyn | Blind alarm, idet en detektor (intern røgmelder) var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. |
| 10:01 | Hvidovrevej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 11:30 | Ågade | Brandalarm | Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. |
| 11:39 | Titangade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning (brødrister). |
| 12:38 | Stamholmen | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 13:07 | Bredgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

10-11-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-11-2017 til kl. 08.00 den 10-11-2017

| <i>Tidspunkt</i> | <i>Adresse</i> | <i>Melding</i> | <i>Beskrivelse</i> |
|------------------|----------------------------------|----------------------|---|
| 13:25 | Roskildevej | Ild i skraldespand | Ild i skraldespand i det fri, slukket med vand fra en vandflaske. |
| 13:49 | Robert Jacobsens Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 14:14 | Klerkegade | Brandalarm | Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. |
| 14:29 | Samsøgade | Trafikulykke | Oprydning samt flytning af køretøjer efter færdselsuheld. Ingen personskade, kun materiel skade. Rekvireret politiet for afklaring af skyldsspørgsmål blandt de to implicerede parter. Afviklet skadestedet, hvor de to biler blev kørt ind til siden og påsatte minestrimmel samt opsamlet diverse vragdele fra kørebanen. |
| 16:00 | Borgmester Christiansens Gade | Ass. til ophjælpning | Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. |
| 17:46 | Kærskiftevej | Eftersyn | Eftersyn efter ild i olie i gryde. Røgfylt rækkehus. Eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke. Udluftet rækkehus med overtryksventilator. Vejledt beboer om at ringe 1813 ved ubehag efter røg. Ophængt to røgalarmere. |
| 18:06 | Mjølnerparken | Ass. til politiet | Assistance til politiet med opsætning af lys. |
| 19:23 | Christiansborg Ridebane | Brandalarm | Røgdudvikling fra mindre ildløs i stikprop i forbindelse med brug af støvsuger. Mindre røgspredning til Indtilliggende lokaler og teatersal. Foretaget eftersyn på loft samt udluftning ved naturlig ventilation via vinduer. Intet at bemærke. |

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

10-11-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-11-2017 til kl. 08.00 den 10-11-2017

| <i>Tidspunkt</i> | <i>Adresse</i> | <i>Melding</i> | <i>Beskrivelse</i> |
|------------------|--------------------|--------------------|---|
| 20:12 | Kildegården | Røg fra lejlighed | Røgudvikling fra lejlighed. Opgangen røgfri. Beboer ude, samt resten er opgangen evakueret. Indsat røgdykkerhold for eftersyn. Konstateret branden slukket ved ankomst i og omkring bioethanol pejs. Overtryksventilleret lejligheden og tilkaldt skadeservice. Beboer overdraget til ambulancetjenesten. |
| 20:44 | Ørestads Boulevard | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 21:51 | Ørestads Boulevard | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 00:33 | Frederiksberg Alle | Brandalarm | Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. |
| 04:11 | Nørre Voldgade | Ild i skraldespand | Ild i skraldespand, falsk alarm, ingen ildløs i skraldespand. |
| 05:30 | Bisiddervej | Røg fra bygning | Røg fra kælder, idet stearinlys havde startet glødebrand, slukket før beredskabets ankomst. Ventilert kælder med overtryksventilator. Overdraget skadestedet til politiet. |
| 06:50 | Dampfærgevej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

10-11-2017