

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-11-2017 til kl. 08.00 den 29-11-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:04	Amagermotorvejen	Trafikulykke	Trafikulykke mellem 2 biler. Ingen personskade. Kun materielskade. Køretøj skubbet ind til siden. Oprydning foretaget.
09:04	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
09:38	Nørre Voldgade	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 2 HT-rør.
10:02	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:37	Tietgensgade	Trafikulykke	Foretaget sikring af skadestedet med Sprøjten og FE i forbindelse med en trafikulykke, hvor en kassevogn var påkørt bagfra. Assisteret ambulancetjenesten med at udtage føreren skånsomt via fordøren. Orienteret politiet på stedet.
10:42	Havnegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:19	Godthåbsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
13:17	Rabarbervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:54	Kalvebod Brygge	Redning	En angiveligt førerløs båd drev rundt i havnen, var væk ved beredskabets ankomst.
14:00	Howitzvej	Ild i bil	Ild i bil, slukket af politiet med pulverlukker, efterslukket med vand fra højtryksrør.
14:16	Ålekistevej	Trafikulykke	Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurennet ved trafikulykke.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

29-11-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-11-2017 til kl. 08.00 den 29-11-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
15:09	Kampmannsgade	Eftersyn	Beredskabet bliver stoppet på vej hjem fra en øvelse. En ansat i en butik kunne lugte røg og et svag røgslør ses i butikkens lager. Foretaget eftersyn af underliggende etage, en parkeringskælder. Konstateret at røgen var fra håndværkers arbejde med vinkelsliber. Arbejdet stoppet og kælderen udluftet.
15:27	Tranehavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:56	Kirkesvinget	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret uden påviselig grund.
17:27	Amagermotorvejen	Trafikulykke	Harmonikasammenstød mellem 4 biler, ingen personskade. Skadestedet sikret med bump og tavlevogn. Kørebanen opryddet.
18:47	Prinsesse Christines Vej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med ophjælpning af borger.
19:20	Skibelundvej	Ild i skraldespand	Ild i affaldscontainer, slukket med 1 højtryksrør tilsat skum.
21:46	Magistervej	Eftersyn	Eftersyn for røgslugt, konstateret at det var madlavning, ikke behov for beredskabets hjælp.
22:30	Sankt Annæ Plads	Drukning	Stoppet under fremkørsel, personen var selv kommet op af vandet og havde ikke brug for beredskabets hjælp.
22:45	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
22:48	Tårnfalkevej	Ild i bygning	Ved beredskabets ankomst konstateres ild i bil, ej bygning. Slukket med 1 højtryksrør og skum.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

29-11-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-11-2017 til kl. 08.00 den 29-11-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
22:56	Kløverprisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:19	Esplanaden	Brandalarm	Stoppet under fremkørsel, tekniker på stedet.
23:24	Grønjordsvej	Trafikulykke	Trafikulykke mellem 2 personbiler. Foretaget sikring af skadestedet med sprøjten. Assisteret ambulancetjenesten med håndtering af 4 lettere tilskadede personer. Frakoblet bilernes akkumulator samt bugseret en bil ud til siden. Udlagt absorberingsmiddel og fejret kørebanen for vragdele. Overdraget skadestedet til politiet.
00:11	Middelgrundsvej	Røg fra Lejlighed	Ved ankomst røg fra altaner på 1. og 2. sal. Slukket mindre brand på altan med højtryksrør. Nablejlighed udluftet for røg, ingen røgspredning til trappen.
05:42	Bohlendachvej	Eftersyn	Annuleret inden ankomst.
06:53	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

29-11-2017