

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-11-2017 til kl. 08.00 den 30-11-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:06	Herstedøstervej	Trafik ulykke	Sikring af skadested, oprydning.
08:15	Amagermotorvejen	Færdselsuheld	Færdselsuheld mellem 2 biler på Amagermotorvejen i udadgående retning ved Avedøre Havnevej. Foretaget sikring af skadestedet med sprøjten. 1 person blev bragt på hospitalet. Bugseret begge biler til siden samt foretaget oprydning af vragdele.
08:53	Kvæsthusbroen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af flammeskær fra stearinlys.
08:55	Høffdings vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
09:31	Ryesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:24	Jagtvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en vred person.
10:37	Kay Fiskers Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp fra rengøring.
10:41	Valdemar Hansens vej	Brandalarm	Blind alarm, grundet madlavning.
10:51	Holsteinsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:40	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:21	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra produktionsanlæg.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**29-11-2017**

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-11-2017 til kl. 08.00 den 30-11-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
13:08	Ved Hegnet	Røg fra Lejlighed	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være støv fra håndværkers arbejde.
14:37	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
15:29	Utterslevvej / Hareskovvej	Færdselsuheld	Færdselsuheld mellem to biler, ingen personskade. Foretaget oprydning på skadestedet og skubbet bilerne ind til siden. Overdraget skadestedet til politiet.
16:19	Universitetsparken	Eftersyn	Stoppet af vagtcentralen før afgang da der ikke var brug for Beredskabets hjælp.
16:31	Park alle	Natur brand	Anlagt bål, slukket med vandslukker.
17:23	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
17:37	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
17:52	Radisevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp fra madlavning.
17:55	Prisholmvej	Eftersyn	Brud på fjernvarmerør, lukket for hovedhane.
18:15	Guldborgvej	Trafik ulykke	Sikring af skadested, oprydning.
19:20	Scandia gade	Eftersyn	Eftersyn for røglugt i gaden, intet at bemærke.
20:13	Nordre Frihavsgade	Røg på trappe	Konstateret svag røglugt i stuen, konstateret røglugten stammede fra afsvedet stoffledning i loftet. Afbrudt for strøm og foretaget eftersyn, iab. Opsat røgmelder for beboer.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**29-11-2017**

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-11-2017 til kl. 08.00 den 30-11-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
21:03	Amagerbrogade	Eftersyn	Stoppet af vagtcentralen før afgang da der ikke var brug for Beredskabets hjælp.
21:23	Gothersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:37	Kvægtorvsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:16	Holmbladsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
00:04	Stadionvej	Ild i bil	Ild i to biler, slukket med et HT-rør.
00:51	Fiskens KVT.	Eftersyn	Eftersyn i lejlighed, intet at bemærke.
01:16	Prags Boulevard	Ild i bil/Bil i det fri	Ild i bil, slukket med 1 HT-rør.
01:49	Prags Boulevard	Ild i bil/Bil i det fri	Bil genantændt slukket med 1 HT med skum.
02:02	Strandvejen	Eftersyn	Eftersyn på stillads, intet at bemærke.
03:22	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, grundet tekniks fejl.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**29-11-2017**