

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-12-2017 til kl. 08.00 den 13-12-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:13	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
08:46	Dalgas Boulevard	Ass. til ophjælpning	Assistance til Frederiksberg kommune med ophjælpning af patient.
08:47	O-Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
10:11	I G Smiths Alle	Røg fra Villa/Rækkehus	Ild i trægulv, i forbindelse med brænding af tagpap. Slukket med pulverslukker Før ankomst. Eftersyn med termisk kamera.
10:26	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
10:43	Vester Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
11:21	H.C. Ørsteds Vej	Røg fra Etageejendom	Røg fra tag, stammede fra optænding i ovn i pizzeria.
11:54	Amagerbrogade	Røg fra Etageejendom	Røg fra glemt mad i gryde på tændt komfur, afkølet i køkkenvask. Foretaget eftersyn og udluftning af lettere røg fra lejlighed. Foretaget behandling af beboer med ilt samt efterfølgende overdraget vedkommende til ambulancemandskab.
12:08	Jyllingevej	Eftersyn	Benzin udslip ved tankanlæg. 1 sæk absodan udlagt.
12:56	Magstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

13-12-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-12-2017 til kl. 08.00 den 13-12-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
13:16	Herstedvestervej	Brandalarm	Blindalarm. Melder aktiveret ved et alarmtryk uden grund.
13:34	Meldahlsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:43	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
14:13	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved HBR ankomst.
14:52	Brøndby stadion	Brandalarm	Blindalarm. Melder aktiveret pga. støv fra Håndværker.
17:09	Hans Knudsens	Eftersyn	Røglugt fra elevator. Lugt bekræftet, tekniker tilkaldt.
17:16	Grønjordskollegiet	Ild i lejlighed	Ild på værelse på 6. sal, slukket med HT-rør. Tryksat trapperum og gangareal med overtryksventilator samt sprængt dør til værelse 19 for adgang. Foretaget eftersøgning og udluftning. Rekvireret skadeservicefirma samt overdraget skadestedet til politiet.
17:58	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

13-12-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-12-2017 til kl. 08.00 den 13-12-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
18:01	Sjællandsbroen	Benzin udslip	Mindre lækage fra benzinstander (pistolgreb) på tankstation. Lækagen stoppet når pumpen blev lukket. Mindre spild løbet i olieudskiller på tankstation. Foretaget eftersyn og opsat minestrimmel omkring stander for at sikre at denne ikke blev benyttet.
21:42	Dalgas Boulevard	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
22:12	Gammel Kongevej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
00:05	Bülowsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af Patient

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

13-12-2017