

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-01-2018 til kl. 08.00 den 06-01-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:17	Løvestikkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved os fra madlavning.
08:19	Damgårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en teknikkers arbejde på stedet havde udløst alarmeren.
10:13	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabets ankomst.
10:56	Amagergade	Røg fra bygning	Ved ankomst tages imod af personale, som fortalte at der var røg i teknikrum på 1 sal. Indsat 1 tur til lokalisering af årsag til røgudvikling. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke. Konstatet af HFI relæ der dækkede teknikrum var slået fra. Aftalt med institutionsleder at de selv kontakter elektriker, for tilsyn af installationer. Skadestedet overdraget til politiet.
11:01	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
13:55	Høvedstensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet rygning.
14:50	Oldbuen	Ild i bil	Mindre ildløs i instrumenter i personbil, slukket med 1. HT.
18:28	Herholdtsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
18:54	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
20:07	Julius Andersens Vej	Brandalarm	Ild i skraldespand, slukket med vandfyldt slangevinde. Lokale udluftet med overtryksventilator. Skadestedet overdraget til politiet.
20:29	Bytoften	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

06-01-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-01-2018 til kl. 08.00 den 06-01-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
20:30	Sundholmsvej	Brandalarm	Konstateret røg på værelse, fundet og vækket beboer og hjulpet denne ud. Beboer tilset og vurderet at der ikke var behov for ambulance. Personale ville tilse personen løbende. Foretaget eftersyn af bordplade, hvor der havde været mindre ildløs, intet at bemærke.
22:14	Løvetandsvej	Røg fra Lejlighed	Ild i juletræ, slukket med en spand vand. Foretaget eftersyn samt ventileret og udluftet lejlighed og trappe. Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice firma.
22:43	Holsteinsgade	Ild i affald	2. lysarmaturer smeltet i kælder nedgang. Strøm til armaturer var afbrudt. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
22:51	Meldahls-gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:53	Meldahls-gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
00:36	Meldahls-gade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
01:51	Hermodsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
02:34	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
02:41	Dronningens Tværgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
07:38	Frimestervej	Vandskade	Eftersyn af mindre vandskade, beboer håndtere selv opgaven.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

06-01-2018