

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 08-01-2018 til kl. 08.00 den 09-01-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:29	Folehaven	Trafikulykke	Færdselsuheld mellem 3 personbiler, 2 varevogne og en lastbil. Sikring og oprydning af skadested. 1 pt indbragt til hospital.
09:13	Marmorvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:15	Lergravsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:23	Park alle	Brandalarm	Blind alarm pga. tekniker.
09:52	Nordmarks alle	Brandalarm	Blind alarm pga. damp.
10:25	Sønder Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:33	Havnegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:37	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:51	Nygårds plads	Brandalarm	Blind alarm pga. madlavning.
11:04	H.C. Hansens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:40	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:20	Nyrnberggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:43	Pilesvinget	Færdselsuheld	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 08-01-2018 til kl. 08.00 den 09-01-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
13:28	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
13:36	Borgergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøring.
14:01	Sankt Annæ Plads	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
14:05	Nygårdsvej	Eftersyn	Mindre ildløs i diverse indbo. Slukket af inden ankomst.
14:16	Avedøreholmen	Brandalarm	Blind alarm pga. truck der havde brudt en linjedetektor.
14:25	Fengersvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:29	Ansgars Allé	Ild i Container	Ild i skraldecontainer, slukket vha. pulverslukker af forbipasserende før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, iab.
14:48	Biskop Krag Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring.
15:04	Neergaards alle	Brandalarm	Blind alarm pga. brug af deodorant.
15:11	Borups Allé	Forurening	Kraftig ammoniak lugt, viste sig at stamme fra ældre utæt køleskab.
15:15	Hothers Plads	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
16:18	Dirch Passers Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:08	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:58	Vognporten	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand. Slukket med en begrænset mængde vand.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 08-01-2018 til kl. 08.00 den 09-01-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
18:16	Sturlasgade	Brandalarm	Blind alarm på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
19:15	Nørregårdsvej	Oversvømmelse	Utæt brandhane. HOFOR tilkaldt for lukning af afspæringshaner.
19:34	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:00	Hørhusvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:18	Rebslagervej	Ild i Bil	Ild i madras og div tøj i bagagerum på varevogn, slukket med HT-rør.
22:27	Tagensvej	Eftersyn	Assisteret Politiet med at foretage eftersyn af ca. 400-500 ampuller med ukendt indhold der var blevet smidt under nogle affaldscontainere.
23:13	Digevej	Brandalarm	Mindre brand i madras på værelse, slukket af personalet vha. slangevinde før brandvæsenets ankomst. Personalet var ligeledes påbegyndt at lufte værelset ud. Foretaget eftersyn samt tilkaldt ambulance til mulig røgforgiftning af patient. Tilkaldt Politiet samt Skadeservice.
23:41	Ryparken	Redning Andet	Assistance til Regionens ambulancetjeneste.
03:08	Nørrebrogade	Eftersyn	Assistance til politiet.
05:30	Hornemanns vænge	Brandalarm	Brand i mindre el-installation, slukket af personale ved ankomst.
06:23	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03