

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 10-01-2017 til kl. 08.00 den 11-01-2017

| <i>Tidspunkt</i> | <i>Adresse</i>         | <i>Melding</i> | <i>Beskrivelse</i>  |
|------------------|------------------------|----------------|---|
| 08:39            | Teglholt Allé          | Brandalarm     | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.   |
| 08:47            | Tietgensgade           | Brandalarm     | Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  |
| 09:03            | Hans Kirks Vej         | Brandalarm     | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp.   |
| 09:40            | Skellet                | Brandalarm     | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.   |
| 09:52            | Nyager Vænge           | Brandalarm     | Blind alarm, uden påviselig årsag.  |
| 10:59            | Klareboderne           | Brandalarm     | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.   |
| 11:01            | Halfdangsgade          | Brandalarm     | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.   |
| 11:39            | Magnoliavej            | Brandalarm     | Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.   |
| 12:10            | Amerika Plads          | Brandalarm     | Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  |
| 12:24            | Dag Hammarskjölds Allé | Standby        | Assistance til politiet.  |
| 12:49            | HV Nyholmsvej          | Brandalarm     | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.   |
| 13:02            | Frederiksborgvej       | Trafik ulykke  | Ved ankomst havde en Kia påkørt en Suzuki bagfra. Skadestedet sikret med Spr. skilte samt blitzblink<br>Kun mindre materielle skader samt én person med mindre nakkeskader. Tilset Pt til ambulancens ankomst,<br>ambulancemandskab overtog herefter Pt. Begge biler kørt ind til siden og vognbanen fejret for vragdele.<br>Politiet overtog herefter. |

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**10-01-2017**

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 10-01-2017 til kl. 08.00 den 11-01-2017

| <i>Tidspunkt</i> | <i>Adresse</i>      | <i>Melding</i>             | <i>Beskrivelse</i>   |
|------------------|---------------------|----------------------------|--|
| 13:18            | Tagensvej           | Brandalarm                 | Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.   |
| 15:16            | Kraftværksvej       | Bygn.brand-Industribygning | Ild i køleskab i tekøkken. Trappe tryksat, slukket af røgdykkerhold med højtryksslange. Mindre vandskade fra defekt vandhane, lukket på stophane. Skadested overdraget til skadeservice. |
| 15:17            | Søvangsvej          | Brandalarm                 | Blind alarm, grundet rygning.  |
| 15:49            | Tordenskjoldsgade   | Brand-Bil i det fri        | Ild i bil, slukket før ankomst, foretaget eftersyn med termokamera – foretaget mindre efterslukning med vandlukker, afmonteret batteripoler - skadested overgivet til politiet.          |
| 17:46            | Hornemanns Vænge    | Eftersyn                   | Stoppet på radio.  |
| 17:50            | Mariendalsvej       | Springtæppe                | Assistance ved springtæppeaktion.  |
| 18:24            | Lersø Parkallé      | Ass. til ophjælpning       | Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  |
| 20:11            | Islevbrovej         | Brandalarm                 | Blind alarm, årsag uoplyst.  |
| 21:51            | Lyngbyvej           | Trafikulykke               | Mindre færdselsuheld, 3 patienter tilset af akutlæge, ingen medtaget til hospital. Området sikret under arbejdet.  |
| 22:50            | Prins Jørgens Gård  | Brandalarm                 | Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.   |
| 23:42            | Rådmand Steins Alle | Ass. til ophjælpning       | Assistance Frederiksberg hjemmepleje med flytning af patient.  |
| 04:15            | Valnøddegården      | Eftersyn                   | Defekt Vandhane, lukket for hovedhane, overgivet til HOFOR.  |

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**10-01-2017**